



Statutární město Ústí nad Labem  
Josef Málek  
odbor dopravy a majetku  
Velká Hradební 8  
400 01 Ústí nad Labem

VÁŠ DOPIS ZNAČKY /  
z.č.

ZE DNE  
z 4. 3. 2020

NAŠE ZNAČKA  
055MK/4/2020

VYŘIZUJE LINKA  
Koula Miloslav

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Ústí nad Labem 2. 4. 2020

Věc: žádost o vyjádření.

Ve věci: žádost o vyjádření k PD DSP pro stavbu „Ústí nad Labem – Na Spálence - rekonstrukce komunikace“.

V zájmovém území stavby „Ústí nad Labem – Na Spálence - rekonstrukce komunikace se nachází zařízení veřejného osvětlení ve správě ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o. středisko Ústí nad Labem, viz přiložený **informativní** zakres VO.

V rámci stavby „Ústí nad Labem – Na Spálence – rekonstrukce komunikace“ bude odbor dopravy a majetku magistrátu města Ústí nad Labem, za spolupráce se správcem VO, kompletně rekonstruovat veřejné osvětlení v rozsahu této stavby. Rekonstrukci komunikace je nutno koordinovat s rekonstrukcí veřejného osvětlení.

**S výkopovými pracemi v ochranném pásmu veřejného osvětlení souhlasíme za těchto podmínek:**

1. Před zahájením zemních prací v blízkosti zařízení veřejného osvětlení bude provedeno vytyčení zařízení VO na základě vaší objednávky telefonické dohody 7 dní předem.
2. Zahájení zemních prací bude oznámeno s týdenním předstihem na níže uvedeném tel. čísle.
3. Ochranné pásmo našeho vedení je 1m po obou stranách a pod vedením.
4. Případná úprava trasy vedení veřejného osvětlení, popřípadě samotného zařízení a vedení veřejného osvětlení, je nutno nechat písemně schválit správcí veřejného osvětlení
5. V místě křížení popřípadě souběhu se zařízením VO je nutno dodržet ČSN 73 6005 a před záhozem výkopu přizvat našeho technika ke kontrole, zda nedošlo k poškození našeho zařízení a následně provedení jeho uložení.
6. Po celou dobu stavby požadujeme zachovat zařízení veřejného osvětlení v plné funkčnosti.
7. V případě poškození našeho zařízení během stavby požadujeme uvést zařízení do původního stavu.
8. Naše vyjádření platí 1 rok.

Při dodržení výše uvedených podmínek souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Vytyčení vedení VO je možné objednat u p. Baláže tel.: 724 645 956, email: [balazf@eltodo.cz](mailto:balazf@eltodo.cz).

Případné informace na tel: 475 207 302, p. Jakubec, p. Koula.

S pozdravem

**Koula Miloslav**

Technik

**ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**

Neštěmická 779/4

400 07 Ústí nad Labem

Česká republika

Tel: +420 475 207 302

Fax: +420 475 207 302

e-mail: [koulam@eltodo.cz](mailto:koulam@eltodo.cz)

**ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**

**Středisko Ústí nad Labem**

Neštěmická 779/4, 400 07 Ústí nad Labem

IČ: 25751018, DIČ: CZ25751018

**Příloha: 1 x informativní zakres zařízení VO**

**ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

Tel: +420 261 341 111, Fax: +420 261 344 205, [www.eltodo.cz](http://www.eltodo.cz)

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66926, den zápisu 31. 3. 1999

IČ: 25 75 10 18, DIČ: CZ 25 75 10 18

Bankovní spojení: ČSOB, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, č. účtu: CZK 117436043/0300



