



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Ing. Zita Kládová

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

ARCH-STUDIO s.r.o.
Vojanova 590/26
400 04 Ústí nad Labem

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2019/002025

VYŘIZUJE/LINKA

Ing. Marie Fejfarová, Ph.D./670

HRADEC KRÁLOVÉ

15.1.2019

Hromadný parking Přístavní, Ústí nad Labem

Dne 10.1.2019 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní a stavební řízení na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o demolici stávajícího zděného objektu bývalé vodárny na pozemku parc. č. 3418/4, k.ú. Ústí nad Labem a rekonstrukcí stávající místní komunikace dojde ke zřízení záchytného parkoviště. Odtok dešťových vod ze zájmového území je zajišťován odvodňovacím systémem a vsakováním s následným zaústěním těchto vod do vodního toku Bílina (IDVT 10100034), ve správě Povodí Ohře, státní podnik. Nově bude odvodnění parkovacích ploch řešeno příčnými a podélnými spády do navrženého retenčního pásu napojeného na stávající potrubí dešťové kanalizace. Upravovaná stávající obslužná komunikace je odvodňována vsakováním do stávajících zatravněných pásů podél koryta Bíliny.

Pozemek, na kterém dojde k demolici a následně úpravám na záchytné parkoviště se nachází v záplavovém území vodního toku Labe (IDVT 10100002) při průtoku Q_{100} , kdy hladina vody dosahuje úrovně 142,45 m n.m., výškový systém Bpv.

O stanovisko správce vodního toku Bílina požádejte Povodí Ohře, státní podnik.

Investorem akce bude: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem.

Stavba se nachází ve vodním útvaru OHL_0910 - Bílina od toku Ždírnický potok po ústí do Labe a OHL_0750 - Labe od toku Ohře po tok Bílina, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 760699, X: 976533.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe upozorňujeme, že uvedený záměr není v souladu s cílem plánu (nezvyšovat hodnotu majetku v plochách v nepřijatelném riziku), neboť se nachází v území s vysokým povodňovým ohrožením.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Požadujeme zachovat stávající niveletu terénu (terén nebude navyšován).
- Projektovou dokumentaci požadujeme doplnit o havarijní zabezpečení dešťových vod pro možné úkapy ropných látek (ORL).

- Jakost vypouštěných dešťových vod bude v ukazateli $C_{10} - C_{40}$ nejvýše 1 mg/l.

Upozorňujeme na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průtokem povodňových průtoků.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
ICO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

ARCH-STUDIO s. r. o.
Ing. Arch. Valery Khristyuk
Vojanova 590/26
400 04 ÚSTÍ NAD LABEM

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE
E-mail ze dne 10.1.2019

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2019/001698

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Jansa/708
jansap@pla.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
30.1.2019

Povodňový plán stavby „Hromadný parking Přístavní, k. ú. Ústí nad Labem“

Na základě Vaší žádosti ze dne 10.1.2019 sdělujeme naše stanovisko k zaslanému materiálu.

Stavba se nachází na levém břehu Labe poblíž jeho soutoku s vodním tokem Bílina na pozemcích p. č. 3418/1, 3418/3, 3418/4, 3419/3 a 3419/7 v k. ú. Ústí nad Labem. Stavba leží v záplavovém území Labe při Q₁₀₀ (mimo jeho aktivní záplavovou zónu), přičemž je ohrožována až při průtocích na úrovni Q₅ a vyšších.

K návrhu povodňového plánu pro výše uvedenou stavbu, jejímž investorem je Statutární město Ústí nad Labem, máme z hlediska správce vodního toku Labe (IDVT 10100002) následující připomínky:

- Ad B.3. Činnost při dosažení SPA platné pro stavbu) Pro činnost povodňové komise stavby je možno využít i předpovědi vodních stavů na Labi (mimo jiné i profil Ústí nad Labem) na www.pla.cz (Aktuální informace – Stav LVC).
O situaci v prostoru stavby za zvýšených vodních stavů a o veškerých opatřeních vedoucích k zabezpečení stavby před povodní je třeba informovat technický dozor investora (TDI). Zástupce investora se rovněž účastní prohlídky stavby po povodni, jejímž cílem je stanovit rozsah povodňových škod a stanovit postup dalších prací.
- Ad B.5. Důležité telefonní kontakty) V povodňovém plánu uvádějte u Povodí Labe, státní podnik pouze spojení na pracoviště vodohospodářského dispečinku v Hradci Králové (tel. 495 088 720, 495 088 730, na obou číslech je zajištěna stálá dosažitelnost) a na Provozní středisko Děčín. Vedoucím střediska je Ing. Jiří Mach – tel. 602 169 644. Z povodňového plánu požadujeme odstranit spojení na obsluhu vodního díla Střekov, která je pověřena jinými úkoly než podávat veřejnosti informace o vodních stavech.

Ing. Jiří Petr
vedoucí odboru
vodohospodářského dispečinku

Na vědomí

Povodí Labe, státní podnik – závod Roudnice nad Labem