



Václav Vik
Svojsíkova 2677/36
400 11 Ústí nad Labem

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

z.č.

z 24. 5. 2014

NAŠE ZNAČKA

107MK/6/2014

VYŘIZUJE LINKA

Koula Miloslav

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Ústí nad Labem

25. 6. 2014

Věc: Žádost o vyjádření.

Ve věci: Žádost o vyjádření k PD DPS pro stavbu „Ústí nad Labem-Oprava konstrukce místní komunikace podél Klišského potoka SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ“.

Přílohy:

1. Technická správa.
2. Situace veřejného osvětlení

S předloženou dokumentací souhlasíme za podmínek:

1. Toto vyjádření je nutno zařadit do PD RDS jako nedílnou součást.
2. V koordinačních situacích budou zakresleny stávající stožáry veřejného osvětlení.

Pro předání nového veřejného osvětlení do správy ELTODO - CITEUM s. r. o. je potřeba:

1. Před předáním do provozu musí být nové veřejné osvětlení předáno do majetku města Ústí nad Labem.
2. Před předáním do provozu musí být proveden „Zápis o předání a převzetí stavby veřejného osvětlení“ se všemi jeho náležitostmi správci sítě.

Dále při předávání stavby veřejného osvětlení je nutné předat:

1. 2 x Projektovou dokumentaci skutečného provedení v papírové i (datové formě).
2. 2 x Protokol o měření intenzity osvětlení chodců na přechodech po 100 hodinách provozu světelných zdrojů.
3. 2 x Geodetické zaměření, schválené oddělením technické dokumentace fi. ELTODO – CITEUM s.r.o., stožárů a vedení v papírové i (datové formě).

ELTODO-CITEUM, s.r.o.

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

Tel: +420 261 341 111, Fax: +420 261 344 205, www.eltodo.cz

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66926, den zápisu 31. 3. 1999

IČ: 25 75 10 18, DIČ: CZ 25 75 10 18

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Rep. a. s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, č. účtu: CZK 132311003/2700

S výkopovými pracemi souhlasíme za těchto podmínek:

1. Před započítím zemních prací bude provedeno vytyčení zařízení VO na základě vaší objednávky popřípadě telefonické dohody alespoň 7 dní předem.
2. Započítí prací bude oznámeno alespoň 7 dní předem.
3. V místě křížení popřípadě souběhu se zařízení VO je nutno dodržet ČSN 73 6005 a před záhozem výkopu přizvat našeho technika ke kontrole, zda nedošlo k poškození našeho zařízení a následně provedení jeho uložení.
4. Po celou dobu stavby požadujeme zachovat zařízení v plné funkčnosti.
5. V případě poškození našeho zařízení během stavby požadujeme uvést zařízení do původního stavu.
6. Naše vyjádření platí 1 rok od jeho vydání.

Případné informace na tel: 475 207 302, p. Hoffmann, p. Koula.

S pozdravem

Koula Miloslav

Technik

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Neštěmická 779/4

400 07 Ústí nad Labem

Česká republika

Tel: +420 475 207 302

Fax: +420 475 209 450

e-mail: koulam@eltodo.cz

Příloha:

1 x Schválená a orazítkovaná PD DPS zůstává u správce veřejného osvětlení.

7 x Schválená a orazítkovaná PD PDS převzal projektant

Převzal:




ELTODO - CITELUM, s.r.o.

Divize Ústí nad Labem

Neštěmická 779/4

400 07 Ústí nad Labem



ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

Tel: +420 261 341 111, Fax: +420 261 344 205, www.eltodo.cz

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66926, den zápisu 31. 3. 1999

IČ: 25 75 10 18, DIČ: CZ 25 75 10 18

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Rep. a. s., Želeťavská 1525/1, 140 92 Praha 4, č. účtu: CZK 132311003/2700