



Ústí nad Labem 15. 02. 2021

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Revitalizace stromořadí v ulici Resslerova - projekt výsadby za použití strukturních substrátů“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdržel dne 13.02.2021 následující dotazy:

Dotaz č. 1: Je a nebo bude zpracován pro ulici Resslerovu dendrologický průzkum a bude poskytnut zhotoviteli?

Dotaz č. 2: Bude zhotoviteli poskytnuto geodetické zaměření (výškopis/polohopis)?

Dotaz č. 3: Má město zpracovaný generel sítí, který poskytne zhotoviteli?

Dotaz č. 4: Počítá zadavatel s tím, že bude přeskládání/obnova dlažby součástí projektu výsadeb s využitím strukturních substrátů?

Dotaz č. 5: V požadavcích na předmět plnění je uveden bod "zákres dotčených inženýrských sítí a řešení výsadby a úprav v místě střetu s inženýrskými sítěmi" Je tím myšleno projednání se správci sítí použití technologií, které umožňují výsadby v ochranném pásmu sítí? Nebo bude v případě nerealizovatelnosti výsadby z důvodu zásahu do ochranného pásma v konkrétním místě upuštěno?

Odpovědi:

Ad 1) Zadavatel má zpracovanou inventarizaci dřevin. V současné době je zadáno vyhození dendrologického průzkumu a biologického průzkumu pro danou lokalitu s termínem dokončení 30. 04. 2021. Oba tyto dokumenty budou k dispozici.

Ad 2) Součástí zadání dendrologického průzkumu je lokalizace jednotlivých stromů, která bude provedena v souřadnicovém systému S – JTSK s možnou odchylkou do 0,5 m odpovídající třídě 5 dle ČSN 01 3410.

Ad 3) Zadavatel má zpracovanou technickou infrastrukturu ÚAP, která je volně přístupná na odkazu [TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA ÚAP v ORP Ústí nad Labem \(usti-nad-labem.cz\)](http://www.usti-nad-labem.cz)

Ad 4) Ano je počítáno s tím, že v případě výsadby bude nutné v některých místech buď zvětšení výsadbových jam, nebo přeskládání dlažby.

Ad 5) Je tím myšleno zpracování takových alternativ a opatření u výsadby, za kterých by mohla být výsadba provedena i v ochranném pásmu určitých inženýrských sítí (po případném projednání se správci sítí a se stanovením možností a limitů výsadby).

Jelikož výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace nemění povahu veřejné zakázky, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Ing. Dalibor Deutsch v.r.
referent oddělení veřejných zakázek právního odboru
Magistrátu města Ústí nad Labem