



Statutární město Ústí nad Labem  
Antonín Leskota  
odbor dopravy a majetku  
Velká Hradební 8  
400 01 Ústí nad Labem

VÁŠ DOPIS ZNAČKY /  
z.č.

ZE DNE  
z 24. 4. 2020

NAŠE ZNAČKA  
074MK/5/2020

VYŘIZUJE LINKA  
Koula Miloslav

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Ústí nad Labem 13. 5. 2020

Věc: žádost o vyjádření.

Ve věci: žádost o stanovisko k PD stavby: „Dobětice - demolice zdi na p.p.č. 175/227 a 175/228“.

V zájmovém území stavby „Dobětice - demolice zdi na p.p.č. 175/227 a 175/228“ se nachází zařízení veřejného osvětlení ve správě ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o. středisko Ústí nad Labem, viz příložený **informativní** zakres VO.

**S výkopovými pracemi v ochranném pásmu veřejného osvětlení souhlasíme za těchto podmínek:**

1. Před zahájením zemních prací v blízkosti zařízení veřejného osvětlení bude provedeno vytyčení zařízení VO na základě vaší objednávky telefonické dohody 7 dní předem.
2. Před zahájením zemních prací je nutno ověřit ručně kopanými sondami polohu vedení VO.
3. Zahájení zemních prací bude oznámeno s týdenním předstihem na níže uvedeném tel. čísle.
4. Ochranné pásmo našeho vedení je 1m po obou stranách a pod vedením.
5. V místě křížení popřípadě souběhu se zařízením VO je nutno dodržet ČSN 73 6005 a před záhozem výkopu přizvat našeho technika ke kontrole, zda nedošlo k poškození našeho zařízení a následně provedení jeho uložení.
6. Při případném odkrytí vedení v délce větší než tři metry je nutno vedení chránit před poškozením jeho vyvěšením popřípadě bedněním. Stožáry v blízkosti výkopu je nutno chránit před vyvrácením (sesunutím).
7. Případné přeložky popřípadě dočasná demontáž zařízení VO je možno pouze se souhlasem správce VO a na náklady investora.
8. Po celou dobu stavby požadujeme zachovat zařízení veřejného osvětlení v plné funkčnosti.
9. V případě poškození našeho zařízení během stavby požadujeme uvést zařízení do původního stavu.
10. Naše vyjádření platí 1 rok.

Při dodržení výše uvedených podmínek se stavbou souhlasíme.

Vytyčení vedení VO je možné objednat u p. Baláže tel.: 724 645 956, email: [balazf@eltodo.cz](mailto:balazf@eltodo.cz).

Případné informace na tel: 475 207 302, p. Jakubec, p. Koula.

S pozdravem

**Koula Miloslav**

Technik

**ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**

Neštěmická 779/4

400 07 Ústí nad Labem

Česká republika

Tel: +420 475 207 302

Fax: +420 475 207 302

e-mail: [koulam@eltodo.cz](mailto:koulam@eltodo.cz)

**ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**

**Středisko Ústí nad Labem**

Neštěmická 779/4, 400 07 Ústí nad Labem

IČ: 25751018, DIČ: CZ25751018

**Příloha: 1 x informativní zakres zařízení VO**

**ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

Tel: +420 261 341 111, Fax: +420 261 344 205, [www.eltodo.cz](http://www.eltodo.cz)

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66926, den zápisu 31. 3. 1999

IČ: 25 75 10 18, DIČ: CZ 25 75 10 18

Bankovní spojení: ČSOB, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, č. účtu: CZK 117436043/0300

