

Váš dopis zn.:

Ze dne:

09.07.2018

Naše zn.:

POH/30721/2018-2/032100

Vyřizuje:

Ing. David Polách

Tel.:

474 636 288

Mobil:

E-mail:

polach@poh.cz

Datum:

30.07.2018

KAP ATELIER, s.r.o.

Gabriela Blašková

Revoluční 36

430 02 Chomutov

Ústí nad Labem, ul. Hostovická – zřízení chodníku podél silnice č. III/25839

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi dne 9. července 2018, a na základě doplnění žádosti ze dne 27. července 2018, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

S realizací výše uvedené akce souhlasíme za předpokladu dodržení následujících připomínek:

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

Pro odvodňovací zařízení bude stanoven konkrétní vlastník (provozovatel), který bude po dokončení díla odpovědný za provoz, údržbu, pravidelnou kontrolu a následnou obnovu všech částí zařízení. Vlastník je povinen mít vypracovaný provozní řád zařízení, ve kterém je stanoven také organizační a pracovní postup pro případ ekologické havárie vzniklé v oblasti, ze které přitékají do zařízení srážkové povrchové vody.

Souřadnice ve vazbě na CEVT (orientačně): ZÚ_X = 977 300, Y = 762 624, KÚ_X = 976 850, Y = 761 961.

III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:


Na stavbou dotčených pozemcích se nenachází majetek, ke kterému máme právo hospodařit.

Předmětem vyjádření je vybudování chodníku v ulici Hostovická v Ústí nad Labem (délka 0,798 km, od rozhraní ulic Hostovická a Hospodářská po stávající chodník před prodejnou Koupelny Ptáček). Chodník je veden po jižní straně ulice. Podél chodníku je navrženo podélné parkovací stání, dále jsou navrženy úpravy autobusových zastávek, jsou řešeny přístupy na soukromé pozemky a je navržena rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici. Odvodnění chodníku je řešeno podélným a příčným sklonem do vozovky. Na celé trase je na třinácti místech navržen vsak pod plochou chodníku, u každého vsaku (bude použit systém 5 propojených umělohmotných vsakovacích tunelů 800x1020x1200 mm s celkovým objemem 3000 l) je v komunikaci při navrhovaném chodníku navržena uliční vpusť.

Dotčené pozemky (k. ú. Ústí nad Labem): větev A – p. č. 4290, větev A1 – 4290 a 3558/2, větev B – 4290, 3569/1 a 3635/1, větev C – 4290, 3705/2, 3734/3 a 3735/1.

Investor: Statutární město Ústí nad Labem.

HGR: 4612. ČHP: 1-14-01-1020-0-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0910 - Bílina od toku Ždírnický potok po ústí do Labe. Vodní útvar podzemních vod: 46120 - Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, severní část.



Ing. Václav Svejkský
vedoucí odboru VR

Rozdělovník

POh, s. p., závod Chomutov

VHE: **241 6246**

1-14-01-102

-762500 / -977216

vlastní