

Ústí nad Labem 8. června 2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Ústí nad Labem, ul. Buzulucká, Na Pláni – rekonstrukce uličního prostoru - PD“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **7. 6. 2021** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Ústí nad Labem, ul. Buzulucká, Na Pláni – rekonstrukce uličního prostoru - PD**“, uveřejněnou dne **31. 5. 2021** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka č. 1:

Dotaz č. 1:

Projektová dokumentace má řešit mimo jiné i rekonstrukci odvodnění komunikace. Z poskytnutých podkladů není zřejmé, jaké odvodnění a v jakém rozsahu má být u obou ulic rekonstruováno. Jedná se o výměnu vpustí a přípojek nebo bude součástí i rekonstrukce kanalizačních stok?

Dotaz č. 2:

Poskytne zadavatel nějaké upřesňující podklady ke stávajícímu systému odvodnění, například kamerové prohlídky?

Dotaz č. 3:

Poskytne zadavatel v rámci dodatečných podkladů diagnostiku vozovky?

Dotaz č. 4:

Projektová dokumentace má řešit mimo jiné i rekonstrukci veřejného osvětlení. Stávající veřejné osvětlení je však instalováno pouze v ulici Buzulucká. Chápe uchazeč správně, že veřejné osvětlení v ulici Na Pláni, má být nově navrženo?

Dotaz č.5:

Stavba se nachází na pozemcích ve vlastnictví zadavatele. U ulice Na pláni je šířka pozemku dle Katastru nemovitostí pouze cca 3,75 metru. Předepsaná minimální šířka komunikace je 3,5 metru. V případě návrhu silničního příkopu nebude šířka záboru pravděpodobně dostačující. Chápe uchazeč správně, že v případě nutnosti překročení záboru stavby na pozemky, které nejsou v majetku zadavatele je řešení majetkoprávních vztahů v gesci zadavatele a nikoliv uchazeče?



Odpověď zadavatele č. 1:

1. V rámci projektu bude řešena rekonstrukce a obnova povrchových prvků odvodnění (odvodňovací příkopy, uliční vpusti), případně jejich doplnění v místech, kde by podle výpočtů byl jejich počet a kapacita nedostatečný.
2. Rekonstrukce odvodňovacích prvků bude řešena pouze u jejich povrchových prvků. Uliční vpusti jsou napojeny na kanalizaci, která není ve vlastnictví zadavatele. Z těchto důvodů nejsou kamerové zkoušky kanalizace k dispozici.
3. Diagnostika vozovky nebyla provedena.
4. V rámci rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Buzulucká bude v ul. Na Pláni veřejné osvětlení doplněno.
5. Ano, majetkoprávní vypořádání k případně dotčeným pozemkům bude následně v gesci zadavatele, nikoliv uchazeče.

v z. Bc. Filip Hýl, v. r.
referent oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem