



Pomáhat a chránit



Krajské Ředitelství policie Ústeckého kraje
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT ÚSTÍ NAD LABEM

Č.j. KRPÚ-195322/ČJ-2018-041006

Ústí nad Labem 16.10. 2018

Počet listů : 1
Přílohy : 4

KAP ATELIER s.r.o.
Projektová činnost ve výstavbě
Revoluční 36
430 02 Chomutov

Územní a stavební řízení stavby „Ústí nad Labem, ul.Hostovická – zřízení chodníku podél silnice č. III/25839“

Dopravní inspektorát Ústí nad Labem Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje vykonávající státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Vám na základě předložené dokumentace a místního šetření ve výše uvedené věci dle ustanovení § 16 zákona č. 13/1997 S. o pozemních komunikacích v platném znění a dle § 77 odst. 2b. zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu v platném znění sděluje následující

st a n o v i s k o :

Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu „Ústí nad Labem, ul.Hostovická – zřízení chodníku podél silnice č. III/25839“ za dodržení následujících podmínek :

- 1) Nesouhlasíme s realizací přechodu pro chodce u prostoru pro umístění kontejnerů na komunální odpad
Toto místo požadujeme realizovat pouze jako místo pro přecházení. V této věci upozorňujeme dále na to, že prostor pro kontejnery musí umožnit jejich umístění tak, aby nádoby na odpad byly umístěny ve vzdálenosti minim 1 metr od přilehlého jízdního pruhu komunikace
- 2) Přechody pro chodce realizované v rámci této stavby musí být intenzivněji osvětleny, příp. i jiným zabarvením světla se světelným zdrojem před přechodem pro chodce ve směru jízdy s tím, že musí být nasvětleny i nástupní plochy před přechodem pro chodce
- 3) Stavba bude realizována tak, aby v celé její délce byla zajištěna přirozená, příp. umělá vodící linie – tam, kde není vytvořena přirozená vodící linie musí být realizována umělá vodící linie – v souladu s vyhl. č. 398/2009
- 4) Upozorňujeme na to, že všechny varovné pásy realizované v rámci této stavby budou ukončeny v místě 80 mm nad komunikací (dle vyhl.398/2009 Sb.).
- 5) V ostatním bude dopravní řešení této stavby realizováno dle dokumentace zpracované projektovou kanceláří „KAP ATELIER s.r.o., Revoluční 36, 430 02 Chomutov“ – číslo zakázky 18265 - potvrzená příloha
- 6) Toto stanovisko slouží pro účely příslušného silničního správního úřadu, resp. speciálního stavebního úřadu a nenahrazuje stanovisko vydané z příslušnosti hospodařit s majetkem České republiky, k jehož vydání je příslušné Krajské ředitelství Policie ČR, odbor správy movitého majetku

Vyřizuje komisař Ing.Pokorný

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Dopravní inspektorát Ústí nad Labem
400 02 Ústí nad Labem, Hostovická
komisař Ing. KOCÁREK, Karol
vedoucí DI Ústí n.L.

Horova 5
40067 Ústí nad Labem

www.policie.cz

Tel.: +420 974 426 260
Fax: +420 974 427 090
Email: orulsdp@mvr.cz