



LEGENDA :

- — — — — přívod — ocelové potrubí
 - - - - - zpátečka — ocelové potrubí
 - . — . — schematicky znázorněné dvě trubky nad sebou
 - 22 5 120 tělesa KORADO typ / výška (500) / délka (1200 mm)
- Konstrukční tlak těles bude PN 10 !

VYPRACOVAL: ING. ARCH. ZDENĚK ŠŤASTNÝ
ING. KAREL BARTONÍČEK
MILOSLAV ZEMAN

ZPRACOVATEL:

PROJEKTY CZ, s.r.o.
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, ul. HRADIŠTĚ 96/8
tel.: +420 475 211 782
e-mail: info@projekty-cz.eu, http: www.projekty-cz.eu
OR-REG u Kraj. soudu v Ústí n. Labem dne 21.3.2009, oddíl C, vložka 27 130, IČ: 286 93 213

OBJEDNATEL:	STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8, ÚSTÍ NAD LABEM 40001	ČÍSLO ZAKÁZKY:	2014_072	ČÍSLO VÝTISKU:	
NÁZEV ZAKÁZKY:	Objekt Čelakovského čp.806/4 - rekonstrukce ubytovny	DATUM:	12/2014		
ČÁST:	D.4.b ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB	MĚRITKO:	1:100	STUPEŇ:	DPS
VÝKRES:	SCHÉMA STOUPAČEK.			D.4.b.6	