






SITUACE STŘECHY – M 1:50

ostatní				
číslo a účel místnosti	plocha [m2]	úprava podlahy	úprava stěn	úprava stropu
91 schodiště	20,60	ker. dlažba teraco	malba	malba
92 strojovna výtahu	19,19	nátěr	malba	-
93 střecha	283,8	hydroizolační fólie		
94 střecha nástavby	52,65	hydroizolační fólie		

LEGENDA ZNAČEK:

- | | | | | | |
|------|---|------|---|----|--|
| TS | Spínací jednotky zařízení 1 | MS | Masážní vedení (napájení z dolu/s hora) | AS | |
| TS | Spínací sériový řazení 5 | MS | Stoupací vedení (napájení dolu/nahoru) | AS | |
| TS | Spínací sřídový řazení 6 | PS | Pojisková skřínka v pilíři (HDS) | AS | |
| TS | Spínací sřídový řazení 6 v krytí IP44 | RA | Rozváděč odpínací TOTAL StOPu v pilíři | AS | |
| TS | Spínací sřídový řazení 7 | RE | Rozváděč elektronový | AS | |
| TS | Tabulkový ovládací pod sklem (TOTAL STOP) | RB | Rozváděč bytový (bytové rozvodnice) | AS | |
| TS | Tabulkový ovládací řazení 1/0 (OSVĚTLENÍ) | RSS | Rozváděč společné spotřební | AS | |
| TS | Pohybový směr pro osvětlení v krytí IP44 | RV | Rozváděč výtlah – dodávka se zařízením | AS | |
| TS | Nástené osvětlení v krytí IP44 | CCTV | Rozváděč kamerového systému viz sblaborud | AS | |
| TS | Jednoduchý vývod pro osvětlení dle výběru investora | DT | Rozváděč datový (STC) viz sblaborud | AS | |
| TS | Dvojitý vývod pro lustr dle výběru investora | MIS | Rozváděč telefonních rozvodů viz sblaborud | AS | |
| TS | Zásuvka 230V/16A v jednoramenné | MoR | Rozváděč měření IT (R nebo CCTV) | AS | |
| TS | Zásuvky 230V/16A ve d-rámce (první zás. s PPO) | UPS | Zložení bateriový zdroj (R nebo CCTV) | AS | |
| STC | Zásuvka datová dvojnásobná viz sblaborud | HEP | Odtahový ventilátor 230V/moc do 100W | AS | |
| TV/R | Zásuvka televizní a rozhlasová viz sblaborud | | Hlavní Evipot. Přípojnice (v kralici pod omlukou) | AS | |

- | | | |
|----|---|--|
| A |  | Zřívkové svícido 2x36W (možno nahradit LED) |
| AN |  | Zřívkové svícido 2x36W (možno nahradit LED) |
| B |  | Zřívkové svícido 2x36W dle výpočtu umělého osvětlení |
| NA |  | Nouzové svícido piktogram Šipka dolů 1x5W/1hod |
| NB |  | <input type="radio"/> Křidlový rozvaděč (poket srovec dle potřeby)
<input type="checkbox"/> Světelné rozvaděč ve stěně nebo v podlaže
<input type="checkbox"/> Světelné rozvaděč ve stěně nebo nad podlažím
<input type="checkbox"/> Světelné rozvaděč NO ve stěně nebo v podlaže
<input type="checkbox"/> Světelné rozvaděč NO ve stěně nebo nad podlažím
<input type="checkbox"/> Zásuvkové rozvaděč ve stěně nebo v podlaže
<input type="checkbox"/> Srdcové kabelové vedení – více kabelů v trase
<input type="checkbox"/> Hlavní kabelové vedení z pítile (PS) do rozvaděčové RE |

POZNÁMKA:

- ZNAČENÍ OSVĚTLENÍ**
- A 1/1 a
- Část spínače
Číslo spínače
Číslo okruhu
Typ svítidla

- ZNAČENÍ NO
NA 1
- Číslo okruhu
Typ prostředí

- ZNAČENÍ SPÍNAČŮ
- 1/1 a
- Část spínače
Číslo spínače
Číslo okruhu

- ZNAČENÍ ZÁSUVKY
XC 1

- ZNAČENÍ TLAČÍTEK
- SB 1
- Číslo okruhu
- Ozn. tlačítka

- ZNAČENÍ POHONŮ
- | | | |
|---|---|--------------|
| M | 1 | |
| | | |
| | | Číslo okruhu |
| | | Číslo motoru |