

UPOZORNĚNÍ

Všechny upravované prostory hygienického příslušenství budou provedeny v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 SB., metodikou "Bezbarierové užívání staveb" k vyhlášce 398/2009 Sb. vydanou ČKAIT v roce 2011 a ČSN 73 4108 z února 2013.

LEGENDA

- A — TRTEVOS PŘISAZENÉ LINEA 63240 LED 35 W 4330 lm IP54 1160x15[illegible] S VYMENITELNYM ZDROJEM
- B — OSMONT IP44 F E27 prum 400 mm
- HELIOS LED /HELIOS DS LED IP54 I F 230 V TREVOS s piktogramem a bez piktogramu
- ABB TANGO JEDNOPOL SE SIGN ZAP STAVU
- ABB TANGO 05
- PLEXO IP 55 ROZVODKA ˙)
- TLAČÍTKO V PLAST IP 44 SOS
- SIGNAL MAJÁK
- KABELY 1-CXKE-R nJ x1,5
- ULOŽENO VE ŽLABU ,
- ULOŽENO POD OMÍTKOU
- ULOŽENO v APAFS na dpodhledem

TABULKA MÍSTNOSTÍ DOTČENÝCH STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI

Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha v m2	Úprava podlahy		Úprava stěn
2.16	Bezbarierová koupelna - klienti	10,60	ker.dlažba	P4	k.o. 2,0 m
2.18	Bezbarierové WC ženy - klienti	3,39	ker.dlažba	P5	k.o. 2,0 m
2.19	Bezbarierové WC muži - klienti	3,39	ker.dlažba	P5	k.o. 2,0 m

LEGENDA

- stávající stavební konstrukce
- stavební konstrukce určené k vybourání
- navržené příčky z příčkovek YTONG tl.150 mm
- navržené dozdívky YTONG tl.150 mm

3 x 400/230V,L1,L2,L3, PEN / N;PE,TN-C /TN-S- 50 Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
ŽIVÝCH ČÁSTÍ IZOLACÍ KRYTÍM
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE - JISTIČEM , CHRÁNIČEM
DOPLNĚNÁ Proud . chráničem DOPLNUJICIM POSPOJENÍM

REVIZE 3.2021

MěÚ : Chlumec	Vypracoval	M.Dolník
Okres : Ústí nad Labem	Kreslil	M.Dolník
Stavebník : Statutární město Ústí nad Labem	Účel	PD
Stavební úpravy objektu Domova pro seniory Pod Horkou 85 Chlumec	Datum	10/2016
	Měřítko	1 : 50
	Č.zak.	698-2016

ing. D.Růžičková 12.2016	zakázka: Stavební úpravy objektu Domova pro seniory Pod Horkou 85 Chlumec 2NP	název: elektroinstalace NN Bezbarierová koupelna - klienti bezbarierové WC	násl.list: list: E2