



TABULKA MÍSTNOSTÍ
DOTČENÝCH STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI

Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha v m2	Úprava podlahy	Úprava stěn	Poznámka
1.12	Kancelář	8,81	PVC	P1 k.o. 1,80 m dř.o. 1,27 m	obklady stávající
1.13	Bezbarierová koupelna	7,06	ker.dlažba	P2 k.o. 2,0 m	
1.14	Bezbarierové WC - klienti	5,03	ker.dlažba	P3 k.o. 2,0 m	
1.18	Bezbarierové WC muži - zaměst.	3,45	ker.dlažba	P3 k.o. 2,0 m	
1.19	Bezbarierové WC ženy - zaměst.	3,39	ker.dlažba	P3 k.o. 2,0 m	

- LEGENDA**
- A TREVOS
LINEA 63240 LED 35 W 4330 lm IP54 1160x159
S VYMENITELNÝM ZDROJEM
 - B OSMONT DELIA IP44 F E27 prům 400 mm
 - HELIOS LED /HELIOS DS LED IP54 I F 230 V
TREVO S PIKTOGRAMEM A BEZ PIKTOGRAMU
 - ABB TANGO JEDNOPOL SE SIGN ZAP STAVU
 - ABB TANGO 05 IP44
PLEXO IP 55 ROZVODKA)
 - TLAČÍTKO V PLAST IP 44 SOS
 - SIGNAL MAJÁK
KABEY 1-CXKE-R nJ x1,5
ULOŽENO VE ŽLABU ,
ULOŽENO POD OMÍTKOU
ULOŽENO v APAFS na dpodhledem

3 x 400/230V, L1, L2, L3, PEN / N; PE, TN-C / TN-S- 50 Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
ŽIVÝCH ČÁSTÍ IZOLACÍ KRYTÍM
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE-
JISTIČEM , CHRÁNIČEM
DOPLNĚNÁ Proud . chráničem DOPLNUJICIM POSPOJENÍM

REVIZE 3.2021		
MěÚ : Chlumec	Vypracoval	M.Dolník
Okres : Ústí nad Labem	Kreslil	M.Dolník
Stavebník : Statutární město Ústí nad Labem	Účel	PD
Stavební úpravy objektu Domova pro seniory Pod Horkou 85 Chlumec	Datum	10/2016
	Měřítko	1 : 50
	Č.zak.	698-2016
Vypracoval: ing. D.Řežicková	Zakázka: Stavební úpravy objektu Domova pro seniory Pod Horkou 85 Chlumec 1NP	Název: elektroinstalace NN Bezbarierová koupelna - klienti bezbarierové WC
datum: 12.2016		násl. list: E1