



TABULKA MÍSTNOSTÍ
DOTČENÝCH STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI

Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha v m2	Úprava podlahy	Úprava stěn
3.6	Bezbarierová koupelna - klienti	10,92	ker.dlažba P4	k.o. 2,0 m
3.8a	Bezbarierové WC ženy - klienti	3,39	ker.dlažba P5	k.o. 2,0 m
3.8b	Bezbarierové WC muži - klienti	3,39	ker.dlažba P5	k.o. 2,0 m

UPOZORNĚNÍ

Všechny upravované prostory hygienického příslušenství budou provedeny v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb., metodikou "Bezbarierové užívání staveb" k vyhlášce 398/2009 Sb. vydanou ČKAIT v roce 2011 a ČSN 73 4108 z února 2013.

3 x 400/230V, L1, L2, L3, PEN / N; PE, TN-C / TN-S- 50 Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
ŽIVÝCH ČÁSTÍ IZOLACÍ KRYTÍM
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE -
JISTIČEM , CHRÁNIČEM
DOPLNĚNÁ Proud . chráničem DOPLNUJICIM POSPOJENÍM

LEGENDA

- stávající stavební konstrukce
- stavební konstrukce určené k vybourání
- navržené příčky z příček YTONG tl.150 mm
- navržené dozdivky YTONG tl.150 mm

REVIZE 3.2021

MěÚ : Chlumec	Vypracoval	M.Dolník
Okres : Ústí nad Labem	Kreslil	M.Dolník
Stavebník : Statutární město Ústí nad Labem	Účel	PD
Stavební úpravy objektu Domova pro seniory Pod Horkou 85 Chlumec	Datum	10/2016
	Měřítko	1 : 50
	Č.zak.	698-2016
vypracoval: ing. D.Růžičková	zákázka: Stavební úpravy objektu Domova pro seniory Pod Horkou 85 Chlumec 3NP	
datum: 12.2016	název: elektroinstalace NN Bezbarierová koupelna - klienti bezbarierové WC	
	násl.list:	list: E1