



Legenda:

- Vytápění rozvodné potrubí
- Vytápění zpětné potrubí
- Potrubí vedené nad sebou v drážce zdiva

Otopná tělesa				
Značka tělesa	Model tělesa	Specifikace	Jmenovitý výkon	Ks
KORADO tělesa 2015	KORALUX LINEAR COMFORT	KLT 1820.500	848	1
KORADO tělesa 2015	RADIK VK	10-060040-60	242	1
KORADO tělesa 2015	RADIK VK	10-060070-60	423	1
KORADO tělesa 2015	RADIK VK	11-060040-60	401	1

Projektant :	Vypracoval :		Stavby Seho Sebužín 151, 403 02 Ústí n.L. Tel : 724115984, www.seho.cz
	Jan Severa	Jan Severa	
Kraj :		Ústecký	Obec : Chlumec
Stavebník:		Statutární město Ústí nad Labem	
Stavební úpravy objektu Domova pro seniory Pod Horkou 85, Chlumec		Čís.zak.: 03/2017	
		Měřítko: 1:50	
		Datum: 01/2017	
		Účel: DSP	
1.NP-vytápění			T-1