

Ústí nad Labem 16. srpna 2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Čelakovského – smíšený dům“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **3. 8. 2021** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Čelakovského – smíšený dům“, uveřejněnou dne **30. 6. 2021** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka č. 10:

Dobrý den Vážení,
bohužel máme další dotaz k výkazu výměr a to:
Rozpočet 01- Rekonstrukce - p.č.89 - Vyklizení objektu před zahájením stavebních prací (nábytek, nepořádek, odpady). Žádáme tímto zpracovatele PD skrze objednatele, aby doplnil množství odpadu a hmotnosti včetně položek za likvidaci. Nebo se jedná pouze o vyklizení před dům? Pokud se jedná o vyklizení, naložení, převoz na skládku a poplatky za likvidaci, prosím o doplnění jednotek množství a k tomu odpadů dle kódu, pokud je to nemožné specifikovat, uvažujeme nejhorší chemický odpad a bude doložen podle skutečnosti, přesto je třeba jednotku určit předběžným odhadem a účtovat dle doložených vážních lístků. Předem děkuji.
Dále bychom chtěli požádat o možnost prohlídky místa plnění. Původní termín jsme nestihli.
Posledním bodem dotazu je položka číslo 100 z rozpočtu ZTI, jedná se o patní měřič typ Skalár III OS DN 20. Tento typ již není v sortimentu výrobce, žádáme projektanta o doporučení nového typu z aktuálního sortimentu.
Předem děkuji za kladné vyřízení.

Odpověď zadavatele č. 10:

Do položky č. 89 zahrne dodavatel likvidaci komunálního odpadu (nábytek a dveře) o hmotnosti 3 t.

Prohlídka místa plnění se uskutečnila **12. 7. 2021**. Žádná další prohlídka se již konat nebude.

Položka č. 100 - zadavatel konzultoval typ měřiče s projektantem ZTI i provozovatelem rozvodné infrastruktury a doporučeny jsou výrobky: např. Cooptherm



(<https://www.cooptherm.cz/patni-merice>). Je možné uvažovat i s jinými výrobky, za předpokladu, že budou dodrženy obdobné technické i kvalitativní vlastnosti zařízení.

*Vzhledem k ust. § 98 odst. 4 ZZVZ zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 31. 8. 2021. **Lhůta pro podání nabídky tedy končí dne 31. 8. 2021 v 10:00 h.***

Bc. Filip Hýl, v. r.

referent oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem