

Pan Luděk Vaněk
GEODETICKÉ PRÁCE
Přístavní 27
400 07 Ústí nad Labem

Váš dopis – fax značky / ze dne:

06.10.2006

Naše značka:

A02456/2006

Vyřizuje / telefon

Drahoš/284 085 242

Praha, dne:

16.10.2006

Vyjádření o existenci podzemní telekomunikační sítě a zařízení

K Vaší žádosti o vyjádření ze dne 06.10.2006 o existenci podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení vlastníka a provozovatele Karneval Media, s.r.o. pro účely stavebního řízení a realizace stavby „**Ústí nad Labem – Bukov, ul. Štursova a Hynaisova, rekonstrukce komunikace,**“ Vám dle ust. § 101, odst. 1 Zákona č. 127/2005 Sb a na základě předložené dokumentace sdělujeme, že

ve staveništi předmětné stavby existuje podzemní vedení komunikační sítě – televizního kabelového rozvodu (VKS – TKR) a jeho ochranné pásmo.

K dotčení ochranného pásma námi spravovaného podzemního komunikačního vedení – televizních kabelových rozvodů (TKR) dojde v místě viz příloha.

TKR jsou uloženy v zemní rýze pískovém loži, optické kabely v chráničkách HDPE, s krytím 40 - 120cm (dle specifikace příslušné plochy). V hloubce cca 30cm pod povrchem terénu je položena výstražná folie.

Geodetické zaměření skutečného provedení TKR v místě a blízkém okolí předmětné stavby přikládáme.

Dle ust. § 102, odst. 3 Zákona č. 127/2005 Sb. souhlasíme s provedením předmětné stavby v ochranném pásmu za následujících podmínek:

- bude respektováno ustanovení § 102 Zákona č. 127/2005 Sb. o zákazu provádění zemních prací, zřizování staveb či umísťování konstrukcí a vysazování trvalých porostů v ochranném pásmu telekom. vedení,
- stavba bude provedena dle nám předložené dokumentace (*projektant, datum, ev.stupeň dokumentace*),
- zahájení stavby stavebník předem prokazatelně oznámí naší společnosti,
- před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení podzemního vedení naší telekomunikační sítě přímo na místě stavby odbornou firmou, **p. Sedlák, tel.: 602 445 430** (objednací lhůta min. 5 dnů předem),
- pracovníci stavebníka provádějící zemní práce budou prokazatelně seznámeni s polohou vytýčeného TKR,
- při křížení, resp. souběhu s podzemní telekomunikační sítí budou dodrženy podmínky ČSN 73 60 05 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení“,
- **výkopové práce v ochranném pásmu (1,5m po stranách krajního vedení) budou prováděny zásadně ručně,**

- odkryté vedení TKR stavebník na vlastní náklady řádně zabezpečí proti poškození, a to i třetí osobou,
- při případném poškození TKR bude o tom stavebník neprodleně informovat naši společnost, tím není dotčena jeho odpovědnost za škody,
- **před záhozem musí být k prohlídce stavu TKR stavebníkem pozván zástupce naší společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení (sl. Martina Blahušová, tel.: 417 533 333, mob.: 602 618 642),**
- pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu pod vedením TKR a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden tříděnou zeminou), cca 30cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná folie oranžové barvy,
- stavebník nebude provádět práce bez splnění výše uvedených požadavků, které podmiňují platnost tohoto souhlasu.

Toto vyjádření se vztahuje pouze ke stupni přípravy, stavbě a stavebníkovi, jak jsou uvedeny v prvním odstavci tohoto vyjádření. Pro jiného stavebníka, pro rozšíření stavby formou připoje či pro další projektový či stavebně-správní stupeň, je toto vyjádření neplatné a pro něj si vyhrazujeme nové posouzení.

Provádění prací při nesplnění výše uvedených podmínek by bylo porušením Zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb s následkem uložení pokut dle §118, odst. 1, písm. s (právnícké osoby) a dle §120, odst. 1, písm. l (fyzická osoba) uvedeného zákona.

S pozdravem

Karneval Media s.r.o.
oddělení dokumentace
Jilovská 5, 1300, Praha 9
ČO: 17762001, IČ: 17719003

.....
Anatolij Drahoš
oddělení dokumentace

Příloha: geodetické zaměření TKR

