



Vážený zákazníku

Luděk Vaněk-Geodetické práce  
Přístavní 27  
Ústí nad Labem  
400 07

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1008044847

Petr Sedlák ml./ 411123279

V Děčíně 10.10.06

Vážený zákazníku,

na základě Vašeho požadavku ze dne 9.10.2006 Vám sdělujeme, že ve Vámi uvedeném zájmovém prostoru „Štursova a Hynaisova ul.“ k.ú. Bukov se nachází podzemní energetické zařízení NN a VN 22kV v majetku ČEZ Distribuce a.s., které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN 33 3301 a ČSN 34 3108. Informativní zakres Vam zasíláme v příloze tohoto vyjádření. V případě jakýchkoli zemních prací je nutné před jejich zahájením provést vytyčení trasy tohoto silového zařízení a dodržet ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.

Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že bezesbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska nebo jsou k dispozici na internetových stránkách <http://www.cezdistribuce.cz>.

Pokud dojde k poškození energetického zařízení neprodleně kontaktujte Call centrum naší společnosti na telefonu 378001111

O stanovisko k existenci telekomunikačního zařízení energetiky je nutno samostatně požádat firmu ČEZnet, a.s. oblast Severní Čechy ul. Zbrojnická 16, 405 02 Děčín IV. (p. Novák 606 427 616, p. Fejfar 602 667 870)

Dále Vám sdělujeme, že ve Vámi uvedeném zájmovém prostoru se může nacházet zařízení, které není v majetku ČEZ Distribuce, a.s..

Jedná se o zařízení, které je součástí hlavního domovního vedení a je v majetku odběratele.

Žádáte-li o vyjádření o existenci energetických zařízení pro účely územního řízení, nebo stavebního povolení, pak, pokud nebude požadováno připojení nového odběru elektrické energie, nebo zvýšení stávajícího odběru elektrické energie a předmětnými stavebními pracemi v zájmovém prostoru nebude dotčeno stávající zařízení ČEZ Distribuce, je možno použít toto vyjádření jako stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. k územnímu, případně stavebnímu řízení stavby. V ostatních případech zašlete Váš

ČEZ Distribuce, a.s.,

Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 | IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425,  
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9885  
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel. poruchy 840 850 860,  
fax: 378 002 008  
bank. Spoř.: KB Praha 35-4544580267/0100  
e-mail: [cez@cez.cz](mailto:cez@cez.cz), [www.cez.cz](http://www.cez.cz)  
Zasílací adresa: Guldenerova 19, 309 03 Plzeň


SKUPINA ČEZ

požadavek formou vyplněné „Žádosti o připojení odběratele k distribuční soustavě“. Formulář této žádosti najdete na internetových stránkách <http://www.cezdistribuce.cz>.

Platnost vyjádření je jeden rok od data vydání, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

Toto vyjádření je závazné a slouží k územnímu stavebnímu řízení. Jeho platnost je 1 rok od data vydání, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující dobu platnosti našeho stanoviska.

Podpis



**ČEZ Distribuce, a. s.**  
Teplická 874/8  
405 02 Děčín 4  
IČ: 27232425

David Bezděčný  
Vedoucí oddělení Dokumentace

Přílohy: 1

ČEZ Distribuce, a.s.,

Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 | IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425,  
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9885  
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel. poruchy 840 850 860,  
fax: 378 002 008  
bank. Spoř.: KB Praha 35-4544580267/0100  
e-mail: [cez@cez.cz](mailto:cez@cez.cz), [www.cez.cz](http://www.cez.cz)  
Zasílací adresa: Guldenerova 19, 309 03 Plzeň

SKUPINA ČEZ