



AZ Consult, spol. s r.o.  
 Magdalena Malá  
 Klášská 1334/12  
 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM  
 Česká republika

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1111755128

Lukáš Herych / 800 850 860

Děčín / 02.12.2020

### Vyjádření k projektové dokumentaci

Vážená paní Malá,

reagujeme na Vaši žádost ze dne 27.11.2020, ve které nás žádáte o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu: „**Sanace skalního svahu Větruše (severní svah)“ na p.p.č. 3866/1 a 4281 v k.ú. Ústí nad Labem** pro územní a stavební řízení.

Váš podnět jsme prověřili. Sdělujeme Vám, že na základě předložených podkladů s projektovou dokumentací souhlasíme za následujících podmínek:

- stavba bude zahájena až poté co bude písemně udělen souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického vedení na základě podané písemné žádosti.
- před zahájením stavby dojde k vytýčení stávajícího podzemního vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s. umístěné na výše uvedených p.p.č. v místě stavby.
- stavbou nedojde k poškození stávajícího podzemního vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s. umístěné na p.p.č. 4281 v k.ú. Ústí nad Labem v místě stavby.
- v případě obnažení podzemního vedení bude provedena kontrola uložení kabelu v majetku ČEZ Distribuce a.s. z důvodu kontroly nepoškození izolace kabelu, uložení a dodržení prostorové normy ČSN 736005, kde požadujeme zajistit zápis do stavebního deníku zástupcem společnosti ČEZ Distribuční služby, s. r. o.
- naše společnost nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržení výše uvedených podmínek

Souhlasíme s vydáním územního souhlasu a stavebního povolení při dodržení výše uvedených podmínek

Toto vyjádření je závazné a slouží k územnímu a stavebnímu řízení. Jeho platnost je 1 rok od data vydání, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující dobu platnosti našeho stanoviska.

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 800 850 860,  
 Linka pro hlášení poruch: 800 850 860 | e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) | [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) |  
 IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
 v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |  
 záslací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na naší Klientské lince 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, při hovoru s operátorem uvádějte laskavě naši značku ze záhlaví dopisu.

Děkujeme Vám za pochopení.

S pozdravem



 **DISTRIBUCE**

ČEZ Distribuce, a. s.  
Děčín - Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8, PSČ 405 02  
IČO: 247 29 035 232

Ing. Vladimír Koteň  
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku – Sítě Sever  
ČEZ Distribuce, a. s.