

Ústí nad Labem 1. listopadu 2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „DS Dobětice – výměna výplní otvorů – I. etapa“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **27. 10. 2021** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**DS Dobětice – výměna výplní otvorů – I. etapa**“, uveřejněnou dne **21. 10. 2021** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka č. 2:

Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem, který vznikl při vytvoření CN pro tuto VZ viz předmět emailu. Specifikace výplní otvorů, která je uvedena ve VZ, je dle informací od našeho výrobce již neplatná. Třída A už by neměla platit. Norma ČSN EN 12608 by měla již být neplatná. Prosím o Vaše vyjádření, děkuji,
s pozdravem

Odpověď zadavatele č. 2:

Původně uvedená norma ČSN EN 12608 byla nahrazena normou ČSN EN 12608-1+A1. Zadavatel trvá na dodržení normy ČSN EN 12608-1+A1.

Bc. Filip Hýl, v. r.
referent oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem