

Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor dopravy a majetku
Velká hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

Váš dopis/ze dne
11. 3. 2020

Naše značka

Vyřizuje
R. Zumr
478571118
rostislav.zumr@teta.eu

Místo
V Ústí nad Labem

Dne
12. 3. 2020

Ústí nad Labem Bukov, rekonstrukce ulice Školní, Návětrná a Vojnovičova

Vyjádření ke stavebnímu řízení a realizaci stavby.

Ve vašem zájmovém území se nachází vedení v majetku a správě firmy TETA s.r.o.. Jedná se o trasu komunikačních kabelů velmi vysoké důležitosti pro přenos kabelové televize, dat a komunikačních okruhů. V trase je dále instalováno komunikační vedení jiných komunikačních operátorů.

Podzemní komunikační vedení je chráněno ochranným pásmem vymezeným pruhem širokým 1 m na obě strany od krajního vedení.

Podmínky pro realizaci stavby v místech navržených parkovacích stání nad trasou komunikačního vedení TETA s.r.o.:

- Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu komunikačního vedení společnosti TETA s.r.o. musí být provedena jeho ochrana.
- Vedení požadujeme v místech budoucího umístění pod parkovacím stáním ochránit zahloubením a uložením do dělené plastové chráničky s následným obetonováním.
- Ochranu vedení, či jakoukoli manipulaci s vedením TETA s.r.o., bude, na základě objednávky investora, zajišťovat firma TETA s.r.o. vlastní montážní složkou. Objednávku na ochranu vedení je nutno učinit min. 30 dní před požadovaným termínem zahájení prací. Z technických důvodů nelze práce na přeložce provádět v zimním období, kdy teplota dlouhodobě klesne pod 0°C.

V případě zásahu do ochranného pásma je nutno respektovat následující podmínky:

- a) Zahájení prací je nutno min. 10 pracovních dní předem prokazatelně oznámit společnosti TETA s.r.o..
- b) Před zahájením zemních prací, nutno objednat u spol. TETA s.r.o. vytýčení polohy vedení přímo v terénu (tel. 605200035, 605200027).
- c) Prokazatelně seznámit (např. prostřednictvím stavebního deníku) pracovníky provádějící stavbu s polohou vedení komunikační sítě společnosti TETA s.r.o..
- d) Práce v ochranném pásmu musí být prováděny ručně a s maximální opatrností.
- e) V případě odkrytí podzemního komunikačního zařízení, je nutno toto zabezpečit proti poškození. S komunikačním zařízením je bez souhlasu zástupce spol. TETA s.r.o. zakázáno jakkoli manipulovat.
- f) Vedení TETA s.r.o. je zakázáno mimo stávající vozovku přejíždět vozidly nebo mechanizmy. Toto je možné pouze po provedení dodatečné mechanické ochrany.
- g) Místo dotčení (odкрыtí) vedení, musí být před jeho záhozem odsouhlaseno zástupcem společnosti TETA s.r.o. a o tomto odsouhlasení bude proveden písemný zápis. Bez provedení této kontroly, nesouhlasíme s provedením záhozu. Následně požadujeme vedení zapískovat a označit nadložnou výstražnou fólií oranžové barvy.
- h) V případě poškození vedení komunikační sítě (včetně rezervních trubek HDPE), bude toto neprodleně prokazatelně oznámeno společnosti TETA s.r.o..
- i) V případě terénních úprav, které by měly vliv na vrstvu krytí nad kabelovým vedením, je nutno konkrétní případy projednat a realizovat pouze po předchozím souhlasu společnosti TETA s.r.o..
- j) V případě vysazování trvalých porostů v ochranném pásmu vedení je nutno konkrétní případy projednat a realizovat pouze po předchozím souhlasu společnosti TETA s.r.o..
- k) V případě zřizování staveb (skládek materiálu), které by znemožňovaly, nebo znesnadňovaly přístup k podzemnímu komunikačnímu vedení, je nutno konkrétní případy projednat a realizovat pouze po předchozím souhlasu společnosti TETA s.r.o..
- l) Při křížení a souběhu s komunikační trasou vedení v našem majetku požadujeme dodržet doporučení ČSN 73 6005.

Upozornění – při práci v blízkosti komunikačního vedení je nutno dodržovat platné právní předpisy, zejména zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení.

Platnost vyjádření končí 12. 3. 2022.

S pozdravem

R. Zumr

TETA s.r.o.
KLIŠSKÁ 977/77
400 01 ÚSTÍ N. LABEM
IČ 477 85 781 DIČ CZ478571118