



URBAN projektová kancelář

Ing. Jiří Koudelka

Drážďanská 455/37

400 07 Ústí nad Labem

email: koudelka-jiri@seznam.cz

urban-projekt@volny.cz

VÁŠ DOPIS/ZE DNE  
19.12.2017

NAŠE ZNAČKA  
50782

VYŘIZUJE/LINKA/E-MAIL  
Miroslav Šitner / 472 770 140  
[miroslav.sitner@thmu.cz](mailto:miroslav.sitner@thmu.cz)

ÚSTÍ NAD LABEM  
10.1.2018

**Věc : Vyjádření k projektové dokumentaci**

**Akce : Ústí nad Labem - Bukov, rekonstrukce ulice Školní, Návětrná, Vojnovičova**

**Lokalita : ÚL Bukov, ul. Dukelských Hrdinů, Školní, Návětrná, Vojnovičova**

Po prošetření předložené projektové dokumentace souhlasíme se stavbou z důvodu činnosti v oblasti se sítěmi Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. (dále jen THMÚ) a jejich ochranného pásma za následujících podmínek:

- Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení sítí v majetku a správě THMÚ. Vytýčení provede pracovník THMÚ na základě objednávky investora zaslané na korespondenční adresu naší společnosti, popř. emailovou adresu [thmu@thmu.cz](mailto:thmu@thmu.cz). Vytýčení bude zpoplatněno dle platného ceníku.
- Nejméně 7 dnů před zahájením zemních prací bude tato skutečnost prokazatelně oznámena příslušnému správci oblasti THMÚ :  
Rozvod tepla: p.Linger (tel. 724 681 694, 475 211 224, [miroslav.linger@thmu.cz](mailto:miroslav.linger@thmu.cz))  
Datové síť: p.Hlaváč (tel. 724 062 616, 472 772 204, [vlastislav.hlavac@thmu.cz](mailto:vlastislav.hlavac@thmu.cz))
- Dodržení ochranného pásma zařízení v majetku THMÚ:
  - Teplovodní síť: 2,5m po obou stranách zařízení
  - Datové síť: 1,5m po obou stranách zařízení
- V trase našeho zařízení ani jeho ochranném pásmu nebude umístěno žádné zařízení. Vše bude umístěno mimo ně. Vyjimku tvoří stožáry VO 2-4, 6-12 a P6 ve Školní ulici, které budou umístěny v min. vzdálenosti 2m od kraje našeho zařízení.
- V místě nad trasami našich sítí, včetně jejich ochranného pásma požadujeme vybudovat povrch chodníku jako opakovatelně rozebíratelný (např. zámková dlažba)
- Zeleň bude sázena mimo ochranné pásmo zařízení našich sítí tak, aby kořenový systém ani u vzrostlých dřevin nezasahoval do pásma 1,5m od kraje našeho zařízení. Vyjimku tvoří zeleň ve

Školní ulici, tak jak je uvedeno v předloženém projektu, kdy bude zeleň sázena za kořenovou zábranu šíře 1,5m (hloubka) a délce 4m. Tato zábrana bude umístěna v min. vzdálenosti 1m od kraje našeho zařízení.

- Při výkopu v ochranném pásmu našeho zařízení nepoužívat těžkou mechanizaci
- V případě provádění prací v ochranném pásmu našeho zařízení nebo odkrytí našeho zařízení, požadujeme prokazatelně informovat příslušného výše uvedeného správce oblasti, který před provedením zásypu provede jeho kontrolu. Žádost o kontrolu bude prokazatelně podána minimálně 3 dny před požadovanou kontrolou. Zápis o provedené kontrole bude zapsán ve stavebním deníku.
- V případě odhalení bezkanálové teplovodní sítě uložené v pískovém loži, požadujeme v tomto místě obnovit pískové lože včetně krycí registrační folie. Před zásypem bude vždy přizván příslušný správce THMÚ ke kontrole. Zápis o provedené kontrole bude zapsán ve stavebním deníku.
- V případě křížení kabelů s rozvodem tepelné energie požadujeme umístit kabel do chráničky s teplotní odolností v případě teplovodu min.100°C. Chránička musí tvořit nedělitelný celek s přesahem min. 1,5 m na každou stranu od hrany našeho zařízení. Křížení musí být pokud možno kolmé a jejich počet co nejmenší. Před záhozem rýhy v místě křížení požadujeme prokazatelně informovat výše uvedeného správce oblasti THMÚ, který provede kontrolu. Zápis o provedené kontrole bude zapsán ve stavebním deníku.
- Při souběhu a křížení našich sítí budou respektovány příslušné normy a zákony, zvláště ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zákona č. 458/2000 Sb., včetně jeho novelizací.
- V případě poškození našeho zařízení provede veškeré opravy investor výše uvedené akce na své náklady
- V případě jakýchkoli změn týkajících se zařízení v majetku nebo správě THMÚ a jeho ochranného pásma oproti předloženému návrhu, požadujeme nejprve tyto změny předložit k posouzení.

*Platnost vyjádření : 2 roky*

S pozdravem



Ing. Alexej Hřebíček


náměstek pro obchod a techniku

přílohy : 2x orientační zakres sítí THMÚ  
kopie: p.Linger, p.Hlaváč



**Legenda:**

- Datová síť
- Bezkanálový Teplovod
- Šachta TK
- Topný kanál (Teplovod)
- Ochranné pásmo



Měřítko : 1:700

k.ú. Bukov


Date: 10.1.2018





**Legenda:**

- Datová síť
- Bezkanálový Teplovod
- Šachta TK
- Topný kanál (Teplovod)
- Ochranné pásmo



Měřítko : 1:700

k.ú. Bukov

Date: 10.1.2018