

Vyjádření k existenci zařízení správce a stanovení podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Číslo žádosti/vyjádření: 010MK/1/2018

Číslo jednací žadatele: 579/2017

Důvod vydání vyjádření: Dokumentace pro provedení stavby.

Žadatel: Jiří Šimurda Jizerská 2912/22, 400 11 Ústí nad Labem
tel. 603 186 737 email: jiri.simurda@seznam.cz IČ: 151 773 19

Stavebník: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8A
tel. email IČ: 44555601 DIČ:

Název akce: „ÚSTÍ NAD LABEM – BUKOV, REKONSTRUKCE ULIC ŠKOLNÍ, NÁVĚTRNÁ A VOJNOVIČOVA – ROZVOD VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SO 401 ULICE ŠKOLNÍ, ROZVOD VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SO 402 ULICE NÁVĚTRNÁ A PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SO 403 ULICE VOJNOVIČOVA“.

Zájmové území:

Kraj: Ústí nad Labem

Obec: Ústí nad Labem

Adresa:

Kat. území/číslo parcely: k. ú. Bukov

Žadatel výše uvedenou žádostí a předloženou autorizovanou projektovou dokumentací přesně vymezil zájmové území a zároveň stanovil důvod pro vydání vyjádření k existenci zařízení správce a stanovení podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Na základě žádosti vydává společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. následující vyjádření:

S předloženou PD DPS souhlasíme.

Ve vymezeném území výstavby VO se nachází zařízení ve správě ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti je stavebník nebo jím pověřená osoba povinen řídit se konkrétními podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
Tel: +420 261 341 111, Fax: +420 261 344 205, www.eltodo.cz

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66926, den zápisu 31. 3. 1999
IČ: 25 75 10 18, DIČ: CZ 25 75 10 18
Bankovní spojení: ČSOB, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, č. účtu: CZK 117436043/0300

S provedením zemních prací v ochranném pásmu VO souhlasíme za těchto podmínek:

1. Před započítím zemních prací bude provedeno vytyčení zařízení VO na základě vaší objednávky popř. telefonické domluvy 7 dní předem.
2. V místě křížení se provedou sondy pro ověření polohy vedení VO.
3. Zahájení zemních prací bude oznámeno s týdenním předstihem na níže uvedené číslo.
4. V místě křížení, popřípadě souběhu se zařízením VO je nutno dodržet ČSN 73 6005.
5. V ochranném pásmu VO je dovoleno provádět výkopové práce pouze ručně a s nejvyšší opatrností.
6. Před záhozem je stavebník povinen přizvat správce VO k provedení kontroly veřejného osvětlení a provedení zápisu do stavebního deníku.
7. Po celou dobu stavby požadujeme zachovat zařízení veřejného osvětlení v okolí v plné funkčnosti.
8. Ochranné pásmo našeho zařízení je 1 metr.
9. V případě poškození našeho zařízení během stavby požadujeme uvést zařízení do původního stavu.
10. Naše vyjádření platí po dobu jednoho roku.

Vytyčení je možné si objednat u p. Baláže tel.: 724 645 956, email: balazf@eltodo.cz.

Pro předání stavby je potřeba:

1. Před předáním do provozu musí být nové veřejné osvětlení předáno do majetku města Ústí nad Labem.
2. Před předáním do provozu musí být proveden „zápis o předání a převzetí stavby veřejného“ se všemi jeho náležitostmi správci sítě.

Při předávání stavby veřejného osvětlení je nutné předat:

1. 2 x prováděcí dokumentaci skutečného provedení.
2. 2 x Výchozí revize elektrického zařízení
3. 2 x protokol o měření intenzity osvětlení komunikace po 100 hodinách provozu světelných zdrojů.
4. 2 x geodetické zaměření stožárů a vedení včetně zákresu v papírové a digitální formě na CD.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

Vyjádření je platné pouze pro vyznačené zájmové území akce a pouze pro uvedený důvod vyjádření. Změnou rozsahu zájmového území či důvodu toto vyjádření pozbývá platnosti. Vyjádření pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
Tel: +420 261 341 111, Fax: +420 261 344 205, www.eltodo.cz

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66926, den zápisu 31. 3. 1999
IČ: 25 75 10 18, DIČ: CZ 25 75 10 18
Bankovní spojení: ČSOB, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, č. účtu: CZK 117436043/0300

Společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o zařízení správce.

Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat ani jinak užívat bez souhlasu společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

Při změnách v průběhu stavby je kontaktní osobou za stranu správce: P. Hoffmann, p. Koula

Přílohami vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
- Projektová dokumentace opatřená razítkem a uvedeným číslem tohoto vyjádření
1 x zůstává u správce
7 x žadatel

Za společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. vyjádření vydal dne: 16. 1. 2018

Jméno: Koula Miloslav

Razítko:

Podpis

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Středisko Ústí nad Labem
Neštěmická 779/4, 400 07 Ústí nad Labem
IČ: 25751018, DIČ: CZ25751018



ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

Tel: +420 261 341 111, Fax: +420 261 344 205, www.eltodo.cz

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66926, den zápisu 31. 3. 1999

IČ: 25 75 10 18, DIČ: CZ 25 75 10 18

Bankovní spojení: ČSOB, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, č. účtu: CZK 117436043/0300