

Projektová kancelář URBAN  
ateliér Drážďanská 37  
400 07 Ústí nad Labem-Krásné Březno

Váš dopis:

Naše značka:

SOS –17VE 17-10833-0453

Vyřizuje: Alexander Kodýtek / 606757131

Datum:

11.10. 2017

### **Stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení**

Souhlasíme s vydáním územního souhlasu a stavebního povolení pro stavbu „**Ústí n. Labem Bukov , rekonstrukce ulice Školní, Návětrná, Vojnovičova**“ za dodržení následujících připomínek:

1. Pro zajištění ochrany našeho vedení požadujeme, aby měl stavebník před vydáním výše uvedeného rozhodnutí platné „Vyjádření o existenci podzemních vedení sítí elektronických komunikací“. Zároveň stavebníka upozorňujeme, že podmínky dané ve „Vyjádření ...“ musí být dodrženy.
2. V oblasti stavby se nachází naše vedení a zařízení, které požadujeme respektovat a chránit před poškozením ve svém umístění. Nad trasou našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu. V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 736005. Po odkrytí našeho vedení doporučujeme stavebníkovi provést taková opatření, aby nedošlo k poškození našeho vedení ani náhodným způsobem.
  - Nesmí dojít k umístění obrubníků souběžně nad naši trasu vedení SEK, v případě že to nebude možné , bude nutné provést stranovou přeložku v rámci ochranného pásma , bez nutnosti přerušení vedení SEK a jeho provozu, ve spolupráci s dohledem stavby (Alexander Kodýtek 606757131)
  - Doporučujeme v místě stavby před započatím stavebních prací po vytyčení sítě SEK vykopat sondy , pro přesné umístění trasy a hloubky vedení.
  - V místě stávajících i budoucích vjezdů do objektů, v místech s novým zpevněným povrchem požadujeme naše vedení SEK ochránit dělenou chráničkou PVC , popřípadě kabelovými žlaby v celé šíři nové zpevněné plochy, pokud již tak není vybudováno , v místě nových parkovacích stání pod novou dlažbou , požadujeme toto vedení SEK ochránit dělenou chráničkou PVC , popřípadě kabelovými žlaby a přidáním rezervní chráničky prům 110 mm v celé délce nových parkovacích stání jako rezervní chráničku.
  - V případě odkrytí vedení požadujeme po záhozu pískem zakrýt varovnou fólií oranžové barvy.

3. Veškeré práce v ochranném pásmu našeho podzemního vedení SEK musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve výše uvedeném „Vyjádření o ...“. Vytýčení našeho vedení na místě stavby bude provedeno na základě objednávky u dodavatelů uvedených ve „Vyjádření o ...“.
4. Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (p. Kodýtek tel.: 606757131). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.

S pozdravem

**Alexander Kodýtek**

Specialista provozu a ochrany sítě

mob +420 606 757 131

[alexander.kodytek@cetin.cz](mailto:alexander.kodytek@cetin.cz)

► Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6; 130 00 Praha;  
IČ 04084063; DIČ CZ04084063  
ID datové schránky společnosti: qa7425t

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Olšanská 2681/6

130 00 Praha 3

DIČ: CZ04084063

252

