


SO 403



# ULOŽENÍ KABELU VE VOLNÉM TERÉNU

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDÁLENOSTI:

- NN – NN 50 mm
- NN – TEL 300 mm – BEZ CHRÁNIČEK
- NN – TEL 100 mm – S CHRÁNIČKAMI

ING. JIŘÍ ŠIMURDA  
Projektová činnost elektro-slaboproud  
U Stadionu 2, Ústí n.L.  
tel. 603 186 737, IČO: 151 773 19

Hl. projektant: ING. KOUDELKA  
Odp. projektant: ING. ŠIMURDA  
Investor: ÚSTECKÝ KRAJ

Měřítko:  
Datum:  
Oprava:

Akce: ÚSTÍ NAD LABEM – BUKOV, REKONSTRUKCE ULIC  
ŠKOLNÍ, NÁVĚTRNÁ, VOJNOVIČOVA  
ŘEZ ULOŽENÍ KABELU VO

403-04  
Arch.výkres  
VO2.dwg

LIST:  
2.