


SO 404



ULOŽENÍ KABELU VE VOLNÉM TERÉNU

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDÁLENOSTI:

- NN – NN 50 mm
- NN – TEL 300 mm – BEZ CHRÁNIČEK
- NN – TEL 100 mm – S CHRÁNIČKAMI

ING. JIŘÍ ŠIMURDA
Projektová činnost elektro-slaboproud
U Stadionu 2, Ústí n.L.
tel. 603 186 737, IČO: 151 773 19

Hl. projektant: ING. KOUDELKA
Odp. projektant: ING. ŠIMURDA
Investor: ÚSTECKÝ KRAJ

Měřítko:
Datum:
Oprava:

Akce: ÚSTÍ NAD LABEM – BUKOV, REKONSTRUKCE ULIC
ŠKOLNÍ, NÁVĚTRNÁ, VOJNOVIČOVA
ŘEZ ULOŽENÍ KABELU NN

404-04
Arch.výkres
VO2.dwg

LIST:
2.