

URBAN - projektová kancelář
Ing. Petr Urban
Drážďanská 455/37
400 07 Ústí nad Labem

Váš dopis/ze dne
4. 11. 2016

Naše značka

Vyřizuje
R. Zumr
478571118
rostislav.zumr@teta.eu

Místo
V Ústí nad Labem

Dne
4. 11. 2016

Ústí nad Labem Bukov, rekonstrukce ulice Školní, Návětrná a Vojnovičova

Vyjádření z hlediska existence podzemních inženýrských sítí.

Ve vašem zájmovém území se nachází vedení v majetku a správě firmy TETA s.r.o.. Jedná se o páteřní trasu optických kabelů vysoké důležitosti pro přenos kabelové televize, dat a komunikačních okruhů. V trase TETA s.r.o. jsou v předmětném úseku dále instalovány kabely, případně provozovány komunikační služby, i jiných telekomunikačních operátorů.

Podzemní komunikační vedení je chráněno ochranným pásmem vymezeným pruhem širokým 1,5 m na obě strany od krajního vedení.

V případě zásahu do ochranného pásma je nutno respektovat následující podmínky:

Podmínky pro realizaci stavby

V případě zásahu do ochranného pásma, je nutno respektovat:

- a) Zahájení prací je nutno min. 10 pracovních dní předem prokazatelně oznámit firmě TETA s.r.o..
- b) Před zahájením zemních prací, nutno požádat firmu TETA s.r.o. o vytýčení polohy vedení přímo v terénu (tel. 605200035).
- c) Prokazatelně seznámit (např. prostřednictvím stavebního deníku) pracovníky provádějící stavbu s polohou vedení telekomunikační sítě společnosti TETA s.r.o..
- d) Práce v ochranném pásmu provádět zásadně ručně, bez použití velké mechanizace.
- e) V případě odkrytí podzemního komunikačního zařízení, je nutno toto zabezpečit proti poškození. S komunikačním zařízením je bez souhlasu zástupce spol. TETA s.r.o. zakázáno jakkoli manipulovat.
- f) Vedení TETA s.r.o. je zakázáno mimo stávající vozovku přejíždět vozidly nebo mechanizmy. Toto je možné pouze po provedení dodatečné mechanické ochrany.
- a) Místo dotčení vedení, bude před jeho záhozem odsouhlaseno zástupcem firmy TETA s.r.o. a o tomto odsouhlasení bude proveden písemný zápis.
- b) V případě poškození vedení telekomunikační sítě (včetně rezervních trubek HDPE), bude toto neprodleně prokazatelně oznámeno firmě TETA s.r.o..
- c) V případě terénních úprav, které by měly vliv na vrstvu krytí nad kabelovým vedením, je nutno konkrétní případy projednat a realizovat pouze po předchozím souhlasu společnosti TETA s.r.o..
- d) V případě zřizování staveb (skládek materiálu), které by znemožňovaly, nebo znesnadňovaly přístup k podzemnímu telekomunikačnímu vedení, je nutno konkrétní případy projednat a realizovat pouze po předchozím souhlasu společnosti TETA s.r.o..
- e) Při křížení a souběhu s komunikační trasou vedení v našem majetku požadujeme dodržet doporučení ČSN 73 6005.

Upozornění – při práci v blízkosti komunikačního vedení je nutno dodržovat platné právní předpisy, zejména zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení.

Platnost vyjádření končí 4. 11. 2017.

S pozdravem

R. Zumr



Příloha:
zákres stávající trasy telekomunikačního vedení (1 x A4)

TETA s.r.o.
KLÍŠSKÁ 977/77
400 01 ÚSTÍ N LABEM
IČ 477 85 781 DIČ CZ47

ÚSTÍ L. Bukov

ÚSTÍ L. Bukov
ČESKÉ NAD LABEM
Vcebojice

