

Odbor dopravy a majetku
Magistrát města Ústí nad Labem

Váš dopis:

Naše značka:

SOS -20VE 20-10833-0031

Vyřizuje: Alexander Kodýtek / 606757131

Datum:

10.03.2020

Stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení

Souhlasíme s vydáním územního souhlasu a stavebního povolení pro stavbu „Ústí n. Labem Bukov , rekonstrukce ulice Školní, Návětrná, Vojnovičova“ za dodržení následujících připomínek:

1. Pro zajištění ochrany našeho vedení požadujeme, aby měl stavebník před vydáním výše uvedeného rozhodnutí platné „Vyjádření o existenci podzemních vedení sítí elektronických komunikací“. Zároveň stavebníka upozorňujeme, že podmínky dané ve „Vyjádření ...“ musí být dodrženy.
2. V oblasti stavby se nachází naše vedení a zařízení, které požadujeme respektovat a chránit před poškozením ve svém umístění. Nad trasou našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu. V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 736005. Po odkrytí našeho vedení doporučujeme stavebníkovi provést taková opatření, aby nedošlo k poškození našeho vedení ani náhodným způsobem.
 - Nesmí dojít k umístění obrubníků souběžně nad naši trasu vedení SEK, v případě že to nebude možné , bude nutné provést stranovou přeložku v rámci ochranného pásma , bez nutnosti přerušení vedení SEK a jeho provozu, ve spolupráci s dohledem stavby (Alexander Kodýtek 606757131)
 - Doporučujeme v místě stavby před započítím stavebních prací po vytyčení sítě SEK vykopat sondy , pro přesné umístění trasy a hloubky vedení.
 - V místě stávajících i budoucích vjezdů do objektů, v místech s novým zpevněným povrchem požadujeme naše vedení SEK ochránit dělenou chráničkou PVC , popřípadě kabelovými žlaby v celé šíři nové zpevněné plochy, pokud již tak není vybudováno , v místě nových parkovacích stání pod novou dlažbou , požadujeme toto vedení SEK ochránit dělenou chráničkou PVC , popřípadě kabelovými žlaby a přidáním rezervní chráničky prům 110 mm v celé délce nových parkovacích stání jako rezervní chráničku.
 - V případě odkrytí vedení požadujeme po záhozu pískem zakrýt varovnou fólií oranžové barvy.

3. Veškeré práce v ochranném pásmu našeho podzemního vedení SEK musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve výše uvedeném „Vyjádření o ...“. Vytýčení našeho vedení na místě stavby bude provedeno na základě objednávky u dodavatelů uvedených ve „Vyjádření o ...“.
4. Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (p. Kodýtek tel.: 606757131). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

245

Digitálně podepsal
Alexander Kodýtek
Datum: 2020.03.10
16:19:18 +01'00'