

Magistrát města Ústí nad Labem
odbor dopravy a majetku
Jana Bauerová
Velká Hradební 8/2336
401 00 ÚSTÍ NAD LABEM
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
MMUL/ODM/SÚ/108392/2021/BaueJ	1116196726	Lukáš Herych / 800 850 860	Děčín / 26.05. 2021

Vyjádření k projektové dokumentaci

Vážená paní Bauerová,

reagujeme na Vaše oznámení ze dne 12.05.2021, ve kterém nám sdělujete zahájení společného řízení na stavbu: „**Rekonstrukce ulic Školní, Návětrná a Vojnovičova**“ na p.p.č. **1313/1, 1330/1, 1319/1, 1520, 1521, 1524, 1531, 1332, 1533, 1534, 1535, 1536, 1560 v k.ú. Bukov.**

Váš podnět jsme prověřili. Sdělujeme Vám, že na základě předložených podkladů s projektovou dokumentací souhlasíme za následujících podmínek:

- stavba bude zahájena až poté co bude písemně udělen souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického vedení na základě podané písemné žádosti.
- před zahájením stavby dojde k vytýčení podzemního kabelového vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s.
- před zahájením stavby stavebník požádá vlastníka podzemního kabelového vedení společnost ČEZ Distribuce a.s. o vypnutí vedení na dobu nezbytně nutnou, tak aby výkopové a stavební práce v blízkosti vedení byly prováděny za beznapěťového stavu.
- při stavbě bude dodržena prostorová norma ČSN 736005, s ohledem na stávající podzemní kabelové vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s.
- při velkém odkrytí podzemního kabelového vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s., bude toto vedení ve výkopu zajištěno mechanickou ochranou proti jeho poškození a přístupu k němu, dále po min. 1 m úsecích bude vyvěšeno.
- v případě obnažení podzemního vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s. bude provedena kontrola uložení kabelu z důvodu kontroly nepoškození izolace kabelu, uložení a dodržení prostorové normy ČSN 736005, kde požadujeme zajistit zápis do stavebního deníku zástupcem společnosti ČEZ Distribuce a.s. oddělení Sítě.
- stromová výsadba nebude zasahovat do ochranného pásma podzemního kabelového vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s., které je 1 metr na každou stranu od podzemního kabelového vedení.

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 800 850 860,
Linka pro hlášení poruch: 800 850 860 | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz |
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

- v případě obnažení podzemního vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s. bude provedena kontrola uložení kabelu z důvodu kontroly nepoškození izolace kabelu, uložení a dodržení prostorové normy ČSN 736005, kde požadujeme zajistit zápis do stavebního deníku zástupcem společnosti ČEZ Distribuce a.s. oddělení Sítě.
- uložení nového kabelového vedení pro veřejné osvětlení bude provedeno podle prostorové normy ČSN 736005 s ohledem na umístění v blízkosti podzemního kabelového vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s.
- rozvaděč a svítidlo veřejného osvětlení bude umístěno minimálně 0,5 metru od trasy podzemního kabelového vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s.
- v místě budovaných komunikací v případě střetu s podzemním vedením nízkého napětí v majetku ČEZ Distribuce a.s. nebude snížena výsledná nivelita budované komunikace, tak že bude snížena stávající hloubka uložení podzemního vedení nízkého napětí v majetku ČEZ Distribuce a.s. od konečného profilu budované komunikace 1 metr podle ČSN 73 6005.
- v případě střetu s podzemním vedením nízkého napětí v majetku ČEZ Distribuce a.s. v prostoru budovaných komunikací a zpevněných ploch provede stavebník mechanickou ochranu stávajících podzemních kabelových sítí v majetku ČEZ Distribuce a.s. (kabely uložit do kabelových chrániček).
- naše společnost nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

Souhlasíme s vydáním územního souhlasu a stavebního povolení při dodržení výše uvedených podmínek.

Toto vyjádření je závazné a slouží k územnímu a stavebnímu řízení. Jeho platnost je 1 rok od data vydání, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující dobu platnosti našeho stanoviska.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na naší Zákaznické lince 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, při hovoru s operátorem uvádějte laskavě naši značku ze záhlaví dopisu.

Děkujeme Vám za pochopení.

S pozdravem



Ing. Vladimír Koten
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku – Sítě Sever
ČEZ Distribuce, a. s.