

Ústí nad Labem 3. ledna 2022

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem „Dobývání 57 ks pařezů topolů včetně kořenového systému - cyklostezka Sebuzzín“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **3. 1. 2022** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Dobývání 57 ks pařezů topolů včetně kořenového systému - cyklostezka Sebuzzín**“, uveřejněnou dne **22. 12. 2021** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Dobrý den, paní Lysáková,
po telefonické domluvě prosím o informaci ohledně dolování pařezů, jestli je možné odfrézovat za pomoci lehké pařezové frézy pařezy nebo aspoň jejich část (část pařezů nad terénem)? A zbytek pařezu a kořenů odstranit ručně.
Děkuji za odpověď
S pozdravem,

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel trvá na ručním dobývání pařezů včetně kořenového systému bez použití mechanizace, a to z důvodů uvedených ve vyjádření SČVK (příloha č. 5 Výzvy). Kořenový systém zasahuje dle provedených sond do vodovodního přívodu (různě ho kořeny proplétají), musí být tedy zajištěna bezpečnost provedených prací – např. nesmí dojít k trhání kořenů (vyškubnutí) či použití jiného násilí, musí být kontrolovány vibrace a nesmí dojít k chvění trubky (sledovat chvění okolního terénu). Zadavatel tak z předběžné opatrnosti nedovoluje použití frézy ani u pařezů, které se nachází mimo zařízení SČVK či mimo ochranné pásmo takového zařízení.

Mgr. Kateřina Lysáková, v.r.
pověřená vedením oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem