

**PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ URBAN**  
**Ing. Jiří Koudelka**  
**Drážďanská 37**  
**400 07 Ústí nad Labem**

Váš dopis Značky / Ze dne  
Your letter / Of

Naše značka  
Our Mark

Vyřizuje / Linka  
Execut. / Tel. line

Dne  
Date

Jestřábek / 472 707 031

9.5.2008

Věc: Ústí nad Labem – Střekov, rekonstrukce Žukovova ulice

Vážený pane Koudelko,

obdrželi jsme od Vás zápis z projednávání studie revitalizace Žukovovy ulice ze dne 18.dubna 2008. Souhlasíme se zápisem projednávaných bodů. Společnosti ENERGY Ústí nad Labem a.s. se dotýkají body:


- č.5) posun přechodu pro chodce nad vrátnicí č.5 areálu z důvodu zachování šířky komunikace pro dopravní obsluhu zajišťující do a z areálu. SETUZA potvrdí před vypracováním dalšího projektového stupně svůj úmysl rozšíření vjezdu vrátnice č.5.
- č.7) ENERGY prověří stav svých sítí v daném prostoru a v dalším projektovém stupni sdělí svoje požadavky na ochranu a rekonstrukci svých sítí v řešeném území.
- č.8) ENERGY prověří možnost řešení nového vstupu do manipulační šachty u kolejíště Českých drah.

Doplňujeme k bodu č.8:

V manipulační šachtě je provedeno propojení řadů užitkové vody DN500 a DN700. Jsou zde umístěny tvarovky a uzavírací armatury těchto světlostí. Například šoupátko světlost DN500 váží 815kg, má stavební délku 700mm, výšku 1780mm. S takovými to díly lze manipulovat pouze pomocí jeřábu. To znamená, že při jejich výměně musíme vždy demontovat strop šachty.

Z tohoto důvodu Vás žádáme o zajištění vydání souhlasu odboru dopravy Magistrátu, že nebude Magistrát města požadovat provedení opravy vozovky dle svého předpisu, ale bude stačit v úseku od Českých drah po křižovatku s ulicí Truhlářovát provést opravu silničního svršku pouze v místě prováděné opravy.

S pozdravem

  
**ENERGY ÚSTÍ**  
ENERGY Ústí nad Labem, a.s.  
Žukovova 100  
400 03 Ústí nad Labem  
DIČ: CZ25540971 (10)  
Jan Vojtěch  
Předseda představenstva

Kopii obdrží: Magistrát města Ústí . odbor dopravy, Ing.D.Dařilek