



Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI
2.01	CHODBA
2.02	SCHODIŠTĚ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz,400/230V TN-C-S  
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:  
 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM  
 A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

<b>ZAPNUTO</b> 		Polní 74/23, 405 02 Děšín XXII – Václavov 773 918 902, pavel.bohunek@gmail.com	
Vypracoval:	Jakub Kotula		BricsCAD V20
Kontroloval:	Bc. Pavel Bohuněk	ČKAIT 0402248	Formát: Výkres A4
Investor:	Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem		Stupeň: DPS
Akce:	Stavební úpravy objektu č.p. 1800/27, ul. Na Nivách		Datum: 03/2022
			Měřítko: 1:50
			Zak.č.: P22017
Místo:	č.p. 1800/27, ul. Na Nivách		Výkres č.: <b>D.1.4.4.3.07</b>
Část:	D1.4.4) Zařízení silnoproudé elektrotechniky		
Název:	PŮDORYS SUTERÉN – ELEKTROINSTALACE		