




LEGENDA:




NOVÝ ROZVADĚČ TRUHLÁŘSKÉ DÍLNY - VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES E03



ZÁSUVKA 400V 16A 5P NÁSTĚNNÁ IP44



VYPÍNAČ NÁSTĚNNÝ UZAMYKATELNÝ 25A IP65




MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ PRO VENTILÁTOR E10

PŘIPOJENÍ OBRÁBĚCÍHO STROJE NA SOUSTAVU POSPOJOVÁNÍ VODIČEM CY4 ŽŽ K ŽŽ VODIČI V KABELOVÉM ŽLABU




VYPÍNAČÍ TLAČÍTKA PRO TECHNOLOGII DÍLEN


SB1,SB2




DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB Š. 300MM VODOROVNÉ ULOŽENÍ UPEVNĚNÍ NA KONZOLÁCH KE STĚNÁM



DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB Š. 300MM VODOROVNÉ ULOŽENÍ UPEVNĚNÍ NA KONZOLÁCH KE STĚNÁM




DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB Š. 300MM VODOROVNÉ ULOŽENÍ UPEVNĚNÍ NA KONZOLÁCH KE STĚNÁM



STÁVAJÍCÍ KABELOVÝ ROŠT UCHYCENÝ K OCELOVÉ KONSTRUKCI PONECHAT



STÁVAJÍCÍ KABELOVÝ ROŠT UCHYCENÝ K OCELOVÉ KONSTRUKCI PONECHAT



E06 — OZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ - VIZ. TABULKA POD VÝKRESEM

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3PEN,-50Hz,400/230V/TN-C-S
OCHRANA PROTI NEBEZPEČENÍMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
V SOUSTAVĚ TN AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3 + PROUDOVÝMI CHRANIČI + POSPOJOVÁNÍM

Investor : SEVEROČESKÉ DIVADLO S.R.O., LUDOVÉ NÁMĚSTÍ 1710/10, ÚSTÍ NAD LABEM		Zpracoval:	
Místo : ÚSTÍ NAD LABEM	Číslo projektu : PEL011221	Ing. Vlastimil Laube	
Stavba : REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE		TECHSERVIS CZ spol. s r.o.	
TRUHLÁŘSKÉ DÍLNY		www.techserviscz.cz	
		tel.: 774530106	
		Datum : 01/2022	
Výkres :		Stupeň : DPS	
DISPOZICE MOTORICKÁ INSTALACE		Měřítko : A2 1:50	
		Č. výkř. E02	