



POZNÁMKY: - KABELY V HLAVNÍCH KABELOVÝCH TRASÁCH BUDOU ULOŽENY V DRÁTĚNÝCH KABELOVÝCH ŽLÁBECH VIZ. VÝKRES MOTORICKÉ INSTALACE E02

- ROZVODY PO STROPECH KE SVÍTIDLŮM, SVODY K ZÁSUVKÁM A VYPÍNAČŮM A ELEKTROINSTALACE DENNÍ MÍSTNOSTI A SOC. ZAŘÍZENÍ V PLASTOVÝCH ELEKTROINSTALAČNÍCH LIŠTÁCH
- SVODY PO SLOUPECH OCELOVÉ KONSTRUKCE V PLASTOVÝCH INSTAOAČNÍCH TRUBKÁCH

LEGENDA:

NOVÝ ROZVADĚČ TRUHLÁŘSKÉ DILNY - VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES E03

A

RM1.3

SVÍTIDLO EXTRA LED 7500 258 4K, 230V, 50W, IP66, VÝR. VÝRTYCH

B

C

SVÍTIDLO EXTRA LED 10000 236 4K, 230V, 66W, IP66, VÝR. VÝRTYCH

N

+

SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ 230V IP 54

3

13

SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ NOUZOVÉ PANLUX LED FENIX 5W IP65, AUTONOMNOST 3 HOD.

1

1

ZÁSUVKA 230V 16A NÁSTĚNNÁ IP44

3

14

ZÁSUVKA 230V 16A NÁSTĚNNÁ DVOJNÁSOBNÁ IP44

3

14

ZÁSUVKA 400V 16A 5P NÁSTĚNNÁ IP44

3

14

VYPÍNAČ NÁSTĚNNÝ TYP 1 IP44

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3PEN, ~50Hz/400/230V/TN-C-S
OCHRANA PROTI NEBEZPEČENÍMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
V SOUSTAVĚ TN AUTOMATICKÝM ODPojENIM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3 + PROUDOVÝMI CHRANIČI + POSPOJOVÁNIM

Investor : SEVEROČESKÉ DIVADLO S.R.O., LUDOVÉ NÁMĚSTÍ 1710/10, ÚSTÍ NAD LABEM		Zpracoval:	
Místo : ÚSTÍ NAD LABEM	Číslo projektu : PEL011221	Ing. Vlastimil Laube	
Stavba : REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE		TECHSERVIS CZ spol. s r.o.	
TRUHLÁŘSKÉ DILNY		www.techserviscz.cz	
		tel.: 774530106	
		Datum : 01/2022	
		Stupeň : DPS	
Výkres : DISPOZICE SVĚTELNÁ INSTALACE		Měřitko : A2 1:50	
		Č. výkr. E01	