




ULOŽENÍ KABELU nn V POMOCNÉM  
POZEMKU (PŘÍKOPU) DLE POŽADAVKU SSKHK




ULOŽENÍ KABELU nn KOMUNIKACI DLE POŽADAVKU SSKHK




CHRÁNIČKA, ŽLAB MUSÍ MÍSTO KŘÍŽENÍ  
PŘESAHOVAT O 1m NA KAŽDOU STRANU




PARKOVIŠTĚ NEBO POD KOMUNIKACÍ



ULOŽENÍ KABELU nn  
VE VOLNÉM TERÉNU  
(s mechanickou ochranou)






ULOŽENÍ KABELU nn VE VJEZDU/KOMUNIKACI



## ČÁST D SO 431

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

AUTORIZACE

OBJEDNATEL:		Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8 401 00 Ústí nad Labem IČ: 00081531	
		Město Ústí nad Labem	
ZHOTOVITEL:		NAVRHL / VYPRACOVAL:	
		Ing. Miroslav Větrovský	
ADVISIA, s.r.o. Pernerova 659/31a Praha 8 - Karlín, 186 00 www.advisia.cz, +420 730 190 190		Ing. Tereza Škorpilová	
PODZHOTOVITEL:		NAVRHL / VYPRACOVAL:	
		Daniel Chalupník	
PLANCON PRAHA, s.r.o. Kollárova 644/10a Praha 8 - Karlín, 186 00		Ing. Petr Krupička	
ZAK. Č. KOOPERANTA: 21_007		Ing. Petr Krupička	
AKCE:		ČÍSLO ZAKÁZKY: 20_052-A	
Mezní ulice - rekonstrukce komunikace		DATUM: 10/2020	
ČÍSLO OBJEKTU: SO 431		FORMÁT: 2 x A4	
NÁZEV OBJEKTU: Veřejné osvětlení		MĚŘÍTKO	
ČÍSLO PŘÍLOHY: 04		REVIZE: 00	
NÁZEV PŘÍLOHY: Řezy uložení kabelových vedení		STUPEŇ PD: PARÉ:	
		DUR + DSP	

Velikost značek neodpovídá měřítku výkresu.

Před započítáním zemních prací je nutné vytýčit stávající podzemní zařízení.