

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

adresa: Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem, tel.: 477755110, e-mail: e-podatelna@khsusti.cz, ID: 8p3ai7n

Č. j. Odesílatele: 20_012-A_00_03
Č. j.: KHSUL 72283/2021
Sp. značka: S-KHSUL 13304/2021
Vyřizuje: Kostilková Hana
Telefon: +420477755133
E-mail: hana.kostilkova@khsusti.cz
Počet listů/příloh: 2/0

V Ústí nad Labem, dne 07.09.2021

Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
400 01 Ústí nad Labem

V zastoupení
ADVISIA s.r.o.
Pernerova 659/31a
186 00 Praha 8

Závazné stanovisko k dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení stavby „Mezní ulice – rekonstrukce komunikace“

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen „KHS“), dne 30.08.2021 zaevidované pod č.j. KHSUL 71044/2021 o vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení stavby **„Mezní ulice – rekonstrukce komunikace“**, předložené spol. ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, IČ: 24668613, na základě plné moci ze dne 09.04.2021 udělené investorem stavby Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, PSČ 400 01, IČ: 00081531 (dále jen „žadatel“), posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 a § 94 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), předloženou projektovou dokumentaci „Mezní ulice – rekonstrukce komunikace“ (dále jen „PD“).

Po zhodnocení souladu předložené PD dotýkající se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví s požadavky stanovenými v zákoně č. 258/2000 Sb., vydává KHS dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., toto

závazné stanovisko:

S PD na stavbu **„Mezní ulice – rekonstrukce komunikace“**, orgán ochrany veřejného zdraví

souhlasí.

Odůvodnění:

V souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů KHS k věci uvádí, že předložená PD byla ze strany KHS hodnocena pouze v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví. PD řeší rekonstrukci komunikace ulice Mezní, včetně veřejného osvětlení.

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Jedná se o místní komunikaci, ul. Mezní v intravilánu města Ústí nad Labem, v délce 2,056 km. Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace, ul. Mezní, včetně rekonstrukce vozovky, odvodňovacích prvků, veřejného osvětlení, přilehlých chodníků a výměny svodidel. Rekonstrukce se týká také autobusových zastávek Severní Terasa, Mírová a Stavbařů.

Šířka jízdního pruhu 4,00 m

Šířka autobusového zálivu 3,00 m

Šířka nástupní hrany 18,00 m

Celková délka rekonstruované silnice 2,056 km

Voda je z povrchu komunikace odváděna příčným a podélným sklonem do uličních vpustí, které budou obnoveny. Stávající vpusti budou vyměněny, včetně přípojek s zároveň dojde k výškovému vyrovnání všech šachet ve vozovce.

SO 431 Veřejné osvětlení

Jedná se o osvětlení vozovky, autobusových zastávek, přechodů pro chodce a míst pro přecházení. Nová část VO se bude skládat z 53 světelných bodů pro osvětlení vozovky a 9 světelných bodů pro osvětlení přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

V rámci rekonstrukce komunikace dojde k rekonstrukci přilehlých chodníků.

Pro osoby se sníženou schopností orientace je v rámci chodníků v místech se sníženou obrubou (ve vjezdech) navržen varovný pás šířky 0,4 m. U přechodu pro chodce je navržen signální pás šířky 0,8 m s varovným pásem šířky 0,4 m. Příčný sklon chodníků je max. 2%.

Silnice je umístěna v intravilánu města Ústí nad Labem v Ústeckém kraji.

Stavba se nachází v městské zástavbě.

Předpokládaný termín zahájení realizace stavby je v průběhu roku 2023.

Orgán ochrany veřejného zdraví upozorňuje na nutnost dodržení hygienických limitů pro hluk stanovených v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. pro stavební a související činnosti. Je nezbytné, aby v průběhu stavební činnosti nedocházelo k obtěžování nadlimitní hlučností.

Pro pracovníky, kteří budou provádět stavební práce, je třeba zajistit vyhovující pracovní prostředí včetně zázemí. Jejich pracoviště tedy bude v souladu s požadavky nařízení vlády č. 361/2007 Sb. V případě potřeby budou dodržována opatření ke snížení prašnosti (např. kropení).

Při vydání tohoto závazného stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:

- žádost ze dne 27.08.2021 evidovaná pod čj. KHSUL 71044/2021
- PD - vybrané přílohy „Mezní ulice – rekonstrukce komunikace“, srpen 2021, zhotovitel PD ADVISIA s.r.o., Praha 8, vypracoval Tomáš Balík
- plná moc ze dne 09.04.2021 pro zmocněnce - ADVISIA s.r.o., Perneroва 659/31a, 186 00 Praha 8

Vzhledem k tomu, že předložená žádost v podstatných bodech vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo možno vyslovit s předloženou žádostí souhlas.

Mgr. Jitka Lokvencová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
(dopis je opatřen elektronickým podpisem)

„otisk úředního razítka“

Rozdělovník:

1. KHS – spis
2. adresát – ADVISIA s.r.o., Perneroва 659/31a, 186 00 Praha 8 DS: j4zqkjb