



Ústí nad Labem 20. září 2022

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce objektu Magistrátu města Ústí nad Labem – okna“ – výběr zhotovitele.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **20. 9. 2022** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce objektu Magistrátu města Ústí nad Labem - okna**“ – výběr zhotovitele, uveřejněnou dne **6. 9. 2022** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka č. 3:

Dobrý den,

V ZD je uveden požadavek zadavatele na splnění části technické kvalifikace předložením 3 stavebních prací stejného popř. obdobného charakteru (tj. výměna oken) v min. finanční hodnotě 10 mil. Bude tento požadavek splněn i předložením 3 stavebních prací spočívající v realizaci oken (tj. u novostavby) v min. finanční hodnotě 10 mil. Kč za každou zakázku?

Děkuji

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje referenci na výměnu oken s ohledem na skutečnost, že se jedná o demontáž stávajících historických oken a montáž nových (kamenné obložení ostění) v památkově chráněné budově. Vyžadují se odlišné postupy, než pouze osazení oken u novostaveb. Z tohoto důvodu je akceptovatelná pouze výměna (demontáž a montáž) oken.

Bc. Filip Hýl v. r.

referent oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem