



Váš dopis zn.:

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem

ze dne: 20. 4. 2022
 Naše značka: **O22690047523/UTPCUL/Ně**
 Vyřizuje: **Lenka Němečková**
 Datová schránka: **f7rf9ns**
 Telefon: 840 111 111
 Email: info@scvk.cz
 Datum: 10. 5. 2022

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Svádov, Vítězná – přechod pro chodce
Účel vyjádření:	předložená dokumentace
Zájmové území:	Okres: Ústí nad Labem
	Obec: Ústí nad Labem
	Část obce, ulice, č.p: Svádov; Vítězná
	Katastrální území, parcelní číslo: Svádov
Žadatel:	AZ Consult, spol. s r.o., Jakub Holý
Adresa, tel., e-mail	Tel.: 724 087 849; e-mail: holy@azconsult.cz
Investor:	Statutární město Ústí nad Labem
Adresa:	Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Projektant:	AZ Consult, spol. s r.o.
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Nejsou
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Jedná se o zřízení přechodu pro chodce přes komunikaci II/261 v ul. Vítězná ve Svádově. Spolu s přechodem pro chodce budou zřízeny či upraveny nástupní plochy tras pro pěší a přilehlé autobusové nástupiště. Na komunikaci bude lokálně snížena rychlost. Předmětem této projektové dokumentace je nasvícení nového přechodu pro chodce. Nový úsek chodníku je navržen v šíři 1,5 m, v místě nástupní plochy autobusové zastávky v šíři 2,4 m. Délka nástupní plochy je navržena 15 m a na tuto plochu navazuje 16 m trasy pro pěší.

Stavba je členěna na objekty:

SO 101 – Komunikace

SO 401 – Veřejné osvětlení – bude zřízeno osvětlení přechodu



Ve výše uvedeném zájmovém území se ke dni vyhotovení tohoto stanoviska nachází zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Jedná se konkrétně o:

- Vodovodní řady do DN 500

K uvedené předložené PD Vám sdělujeme:

1. **Při umístění objektů souvisejících s výstavbou přechodu pro chodce požadujeme dodržet ochranné pásmo vodohospodářského zařízení dle zákona č.274/2001 Sb.** o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Upozorňujeme, že plánované osvětlení (u autobusové zastávky) zasahuje do ochranného pásma vodovodního řadu. ,
2. V případě úpravy komunikace, požadujeme při rekonstrukci komunikace provést vyzdvižení veškerého zařízení na vodohospodářském zařízení do nové úrovně povrchu a úpravy komunikace.
3. Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytýčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
4. Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek jiných objektů není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
5. **Požadujeme dodržet ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání vedení technického vybavení“** a další zákony a předpisy pro ukládání inž. sítí. Požadujeme provést úpravu povrchových znaků na vodohospodářském zařízení do nové nivelety terénu a ve spolupráci s provozem vodovodu a kanalizací zajistit jejich funkčnost.
6. Před zahájením výkopových prací požadujeme vytýčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě. Provede na základě objednávky provoz vodovodu a kanalizací - 840 111 111, 601 267 267.
7. Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
8. Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodu a kanalizací oznámeno ukončení stavebních prací.



9. Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného vodohospodářského zařízení.
10. Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu účtovány investoru stavby.

Za předpokladu, že uvedené požadavky budou plně respektovány, souhlasíme s realizací akce.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

Lenka Němečková
referent technickoprovozní činnosti