



Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje	Počet
A	MODUS FT4000A_KN	LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 60x600mm	1 x LED, 35W, 4500lm, Ra80, 4000K	104
B	BELTR LED 2.5ft 6500/840	LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC	1 x LED,Line, 44W, 4750lm, Ra85, 4000K	12
C	BELTR LED 2.4ft 5200/840	LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC	1 x LED,Line, 35W, 3770lm, Ra85, 4000K	74
D	252060030	GALAXY LED 230-240V 18W/840 150 lm/W GALAXY, 17.9W, 1671lm, Ra85, 4000K	1 x PCB-A LG 18W/300mA 4000K 18 Ra85, 4000K	18
E	PRIMA LED 1.5ft PC 3250/840	LED,průmyslové,základna z PC,difuzor translucentní PC	1 x LED,Line, 22W, 2810lm, Ra85, 4000K	2
F	BELTR LED 1.5ft 3250/840	LED,interierové,přisazené,difuzor translucentní PC	1 x LED,Line, 22W, 2310lm, Ra85, 4000K	12
G	PRIMA LED 1.5ft PC 5500/840	LED,průmyslové,základna z PC,difuzor translucentní PC	1 x LED,Line, 37W, 4940lm, Ra85, 4000K	8
H	MODUS PH05000_PM	LED prochtěné svítidlo, PMMA korpus	1 x LED, 37W, 5400lm, Ra80, 4000K	10
Z	PRIMA LED 1.4ft PC 6400/840	LED,průmyslové,základna z PC,difuzor translucentní PC	1 x LED,Line, 43W, 5650lm, Ra85, 4000K	1

Nový modul

Legenda:

- Křížový vypínač č.5
- PIR snímač
- Světelný vývod
- Střídací vypínač č.6
- Sériový vypínač č.5
- Vypínač č.1
- Nouzové svítidlo piktogram dolu
- Nouzové svítidlo piktogram hasičák
- Nouzové svítidlo piktogram schody dolů
- Nové zařízení/kabeláž
- Stoupající vedení pro světla
- Klesající vedení pro světla
- Stávající rozváděčová skříň
- Stávající zařízení/kabeláž

LEGENDA MÍSTNOSTI

KÓD	ÚČEL MÍSTNOSTI	s.v. [m]
2.01	Herna	2.5
2.02	Čajovná kuchyňka	2.5
2.03	Chodba	2.5
2.04	Chodba	2.5
2.05	Umyvadna	2.5
2.06	WC personál	2.5
2.07	Sklad	2.5
2.08	Sklad leňátek	2.5
2.09	Sklad	2.5
2.10	WC	2.5
2.11	Sklad	2.5
2.12	Sklad	2.5
2.13	Chodba	2.5
2.14	Chodba	2.5
2.15	Herna	2.5
2.16	Chodba	2.5
2.17	Chodba	2.5
2.18	WC	2.5
2.19	Sklad	2.5
2.20	Sklad	2.5
2.21	Sklad leňátek	2.5
2.22	WC	2.5
2.23	Sklad	2.5
2.24	Umyvadna	2.5
2.25	Chodba	2.5
2.26	Chodba	2.5
2.27	WC personál	2.27
2.28	Čajovná kuchyňka	2.5

Odpovědný projektant: *J.M.H.* VYPRACOVANÍ/KRESLIL: DAVID LIPČÁK KONTROLOVAL: ING. JIŘÍ ŠTOLBA

Generální projektant: *J.M.H.* K FAKTOR s.r.o. MŠ Vyhlička, Rozcestí 786/2, 400 07, Ústí nad Labem

Místo stavby: MŠ Vyhlička, Rozcestí 786/2, 400 07, Ústí nad Labem

AKCE A SO PS: 20210033

Projekce elektro/MaR DAVID LIPČÁK Kmochova 317032 400 11 Ústí nad Labem tel: +420 726 328 905

ICO: 87380323 e: david.lipcak@seznam.cz

Zakázkové číslo: 20210033

Stupeň: DPS (jednostupňová)

Datum: 07 / 2021

Měřítko / Formát: 1:100 / A4

Část: Plocha : 03

Název: PŮDORYS 2.NP

Rekonstrukce osvětlovací soustavy v MŠ Vyhlička

D.1.4.E - Elektroinstalace