

Legenda 2NP:

- Křížový vypínač
- Střídavý vypínač
- Seriový vypínač
- Vypínač
- MET ekvipotenciální svorkovnice
- Sáružené vedení
- Trasa světelného vedení
- Rozvaděč
- Rozvaděč stávající

- A LED, interierové svítidlo, přísazené, 35 W, 3770 lm, 2.4ft 5200/840, difuzor translucenční PC
 - A1 LED, interierové svítidlo, přísazené, 35 W, 3770 lm, 2.4ft 5200/840, difuzor translucenční PC + modul MIH
 - B LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, 40 W, 5500 lm, opálový PC kryt, IK08
 - C LED liniové svítidlo, s optikou – širokozářč 60°, 12 W, 1900 lm, 1500mm
 - D LED liniové svítidlo, s optikou – širokozářč 60°, 15 W, 600 mm, 2300 lm
 - E LED liniové svítidlo, s optikou – širokozářč 60°, 8 W, 600 mm, 1150 lm
 - F LED liniové svítidlo, s optikou – extra širokozářč, 23 W, 1500 mm, 3700 lm
 - G LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, 20 W, 2700 lm, opálový PC kryt, IK08
 - H LED, interierové svítidlo, přísazené, difuzor translucenční PC, 53 W, 5800 lm
- LED, nouzové svítidlo s piktogramem ve směru úniku, 3 W, 1 h, 6000 lm, nástěnné/stropní
 - LED, nouzové svítidlo s piktogramem hadice/hasičák 3 W, 1 h, 6000 lm, nástěnné/stropní

Odpovědný projektant: ING. JIŘÍ ŠTOLBA		Vypracoval/Kreslil: DAVID LIPČÁK		Kontroloval: ING. JIŘÍ ŠTOLBA	
Generální projektant: <i>Štolba</i>		<i>Lipčák</i>			
Místo stavby:		K Faktor s.r.o. Ústí nad Labem, Na Kohoutě 792/11, 400 01			
Alce a SOPS:		MŠ Sluníčko, Jožky Jabůrkové, 400 01, Ústí nad Labem - Bukov			
Rekonstrukce osvětlovací soustavy na MŠ Sluníčko		Zakázkové číslo: 20200031			
D.1.4.E - Elektroinstalace		Stupeň: DPS (jednosupňová)			
		Datum: 12 / 2020			
		Měřítko / Formát: 1:50 / 5x44			
Název:		Část: Příloha :			
PŮDORYS 2.NP		D.1.4.E 04			

NP

