

POZNÁMKY PLATÍ PRO VŠECHNA PATRA:

POZNÁMKA:
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 + N + PE, ~ 50Hz, 400/230V,TN-S
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKOVÉMU NAPĚTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, HLAVNÍM POSPOJOVÁNÍM, DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI -
DOPLŇKOVÁ OCHRANA.
POZNÁMKA K PROSTŘEDÍ:
* - ELEKTROINSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA DLE ČSN 33 2130!
** - ELEKTROINSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 A ČSN 33 2000-7-702 ed. 2!


POZNÁMKA K OSVĚTLENÍ:
VLASTNÍ ŘEŠENÍ SVÍTIDEL MUSÍ BÝT JEŠTĚ PROJEDNÁNO S UŽIVATELEM PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ. JE NUTNÉ DODRŽET PARAMETRY SVÍTIDEL, JEJICH VZHLED, ROZMÍSTĚNÍ DLE PD, VŠE KONZULTOVAT S GP A UŽIVATELEM.
POZNÁMKA K EL.ROZVODŮM:
NAPOJENÍ VŠECH ROZVODŮ BUDE ZE STÁVAJÍCÍHO ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADĚČE RE, KTERÝ JE UMÍSTĚNÝ NA FASÁDĚ OBJEKTU, SMĚREM DO ULICE. Z ROZVADĚČE RE BUDE NAPOJENÝ NOVÝM KABELEM HLAVNÍ ROZVADĚČ HR, KTERÝ JE UMÍSTĚNÝ VE VSTUPNÍ CHODBĚ V PŘÍZEMÍ. V ROZVADĚČI RE BUDE UPRAVENO JISTĚNÍ A MĚŘENÍ DLE BILANCE, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ TZ. ZMĚNU ODBĚRU A JISTĚNÍ SI MUSÍ DOMLUVIT MAJITEL S ČEZ NA ZÁKLADĚ PODÁNÍ NOVE PŘIHLÁŠKY K ODBĚRU, KDE MUSÍ UVÉST NAVÝŠENÍ ODBĚRU EL.ENERGIE OPROTÍ STÁVAJÍCÍMU STAVU. Z HLAVNÍHO ROZVADĚČE HR BUDE NAPÁJENA JEDNAK SPOLEČNÁ SPOTŘEBA OBJEKTU(RSP) A PAK TAKÉ JEDNOTLIVÉ BYTY, KTERÉ BUDOU I V TOMTO HLAVNÍM ROZVADĚČI PODRUŽNĚ MĚŘENÉ. JINAK OBJEKT MÁ POUZE JEDNO FAKTURAČNÍ MĚŘENÍ VŮČI ČEZu. ROZVODY V BYTECH JSOU NAPÁJENÉ Z DÍLČÍCH BYTOVÝCH ROZVODNIC.
UKONČENÍ SILOVÝCH A ZÁSUVKOVÝCH ROZVODŮ MUSÍ BÝT PROVEDENO PŘESNĚ DLE POŽADAVKŮ, UŽIVATELE, APOD. PRO PŘIPOJENÍ VŠECH ZAŘÍZENÍ JSOU PŘIPRAVENÉ SILOVÉ VÝVODY, KTERÉ MUSÍ RESPEKTOVAT POŽADAVKY NA PŘIPOJENÍ PŘÍSLUŠNÝCH TECHNOLOGIÍ A ZAŘÍZENÍ! KABELÁŽE BUDOU VEDENÉ (ZASEKANÉ) POD OMÍTKOU. V SDK STĚNÁCH, POKUD BUDOU, BUDOU ROZVODY VEDENÉ V PVC TRUBKÁCH. SVÍTIDLA BUDOU INSTALOVANÁ ZE SPODU STROPU. OVLÁDACÍ KONCOVÉ PRVKY BUDOU INSTALOVANÉ VE VÝŠCE CCA 1,1M NAD ÚROVNÍ PODLAHY (MĚŘENO NA OSU KONCOVÉHO PRVKU). UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ, RESPEKTIVE JEJICH KONEČNOU POLOHU MUSÍ ODSOUHLASIT UŽIVATEL! SÓLO ZÁSUVKY BUDOU INSTALOVANÉ VE VÝŠCE MAX. 0,3M NAD ÚROVNÍ PODLAHY. PŘI INSTALACI JE NUTNÁ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI, PRO UKONČOVÁNÍ KONC.PRVKŮ JE NUTNÁ KOORDINACE TAKÉ S PROFESÍ SLABOPROUDŮ.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


Ozn	Název	Plocha [m ²]	Podlaha	Povrch	Podhled	Poznámka
0.01	CHODBA + SCHODIŠTĚ	5,19	STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ	DOPLNĚNÍ OMÍTKY 100% + ŠTUK 100%, MALBA 100%	DOPLNĚNÍ OMÍTKY 100% + ŠTUK 100%, MALBA 100%	
0.02	SKLEP	13,78	STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ	DOPLNĚNÍ OMÍTKY 100% + ŠTUK 100%, MALBA 100%	DOPLNĚNÍ OMÍTKY 100% + ŠTUK 100%, MALBA 100%	

LEGENDA SYMBOLŮ ELEKTROINSTALACE – PLATÍ PRO VŠECHNY PATRA(VÝKRESY):

(600)	STŘED ZÁSUVKY NAD PODLAHOU
—C	JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V AC
—C2	DVOUNÁSOBNÁ ZÁSUVKA S NATOČENOU DUTINKOU 16A/230V AC
—CUT	JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA IP44, 16A/250V AC
—CUT	JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA PRO TOPNÝ ŽEBŘÍK 16A/230V AC
—CUT	SILOVÝ VÝVOD 230V PRO OSVĚTLENÍ KUCH.LINKY, APOD.
—CUT	SILOVÝ VÝVOD 230V PRO NAPOJENÍ VENTILÁTORU VZT
—CUT+DATA	TELEVIZNÍ ZÁSUVKA(TV/SAT) + KOMUNIKAČNÍ(DATOVÁ) ZÁSUVKA
—CUT	STROPNÍ VÝVOD PRO SVÍTIDLO (OSVĚTLENÍ)
—CUT	PŘÍSTROJ SPINAČE JEDNODUCHÉHO, řaz.1, 10A/230V AC
—CUT	PŘÍSTROJ PŘEPÍNAČE STŘÍDAVÉHO, řaz.6, 10A/230V AC
—CUT	PŘÍSTROJ PŘEPÍNAČE KŘÍŽOVÉHO, řaz.7, 10A/230V AC
—CUT	OZNAČENÍ OKRUHŮ SVÍTIDEL A VYPÍNAČŮ(PŘEPÍNAČŮ)
—CUT	AUTONOMNÍ HLÁSIČ POŽÁRU
—CUT	NOUZOVÉ SVÍTIDLO, IP20, NÁSTĚNNÉ, AUTONOMIE 1h
—CUT	NOUZOVÉ SVÍTIDLO, IP20, STROPNÍ, AUTONOMIE 1h
—CUT	POSPOJENÍ, UZEMNĚNÍ
—CUT	ROZVADĚČ HR
—CUT	DVEŘNÍ ZVONKOVÉ TLAČÍTKO
—CUT	BYTOVÁ JEDNOTKA VIDEOTELEFONU(TELEFONU)
—CUT	DVEŘNÍ TABLO VIDEOTELEFONU



SPECIALIZACE :	D 1.4 Technika prostředí staveb, c) silnoproudá elektroinstalace	
Č. ZAKÁZKY	ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT
—	ONDŘEJ FABRY	ONDŘEJ FABRY

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	VEDOUCÍ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	 REGIONPROJEKT s.r.o. HOROVA ul. 12, ÚSTÍ NAD LABEM, 400 01 ISDN 00420 47 521 09 58, tel/fax 00420 47 520 04 93	
ING. PAVEL SLAVÍK	ING. PAVEL SLAVÍK	ING. PAVEL SLAVÍK		
MÍSTO STAVBY	UL. MATIČNÍ, ÚSTÍ NAD LABEM		Č. ZAKÁZKY	R22/30-05
STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM		DATUM	3/2022
AKCE / ST. OBJEKT	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 183/9 UL. MATIČNÍ, ÚSTÍ NAD LABEM		STUPEŇ	DSP
			FORMÁT	–
VÝKRES	NOVÝ STAV - PŮDORYS 1.PP		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
			1:50	E3