



Ústí nad Labem 14. listopadu 2022

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy objektu č.p. 183/9, ul. Matiční – krizové bydlení“ – zhotovitel stavby

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **10. 11. 2022** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Stavební úpravy objektu č.p. 183/9, ul. Matiční – krizové bydlení**“ – zhotovitel stavby, uveřejněnou dne **9. 11. 2022** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka č. 1:

Dobrý den,

máme v plánu se zúčastnit výběrového řízení na zakázku vedenou pod spis. zn. **MMUL/PO/VZ/380576/2022/HyIF**

Chtěl bych Vás požádat o specifikaci stavebních otvorů - okna. V TZ ani v soupisu prací není specifikováno barevné provedení, optické dělení oken popř. doplňky(žaluzie, sítě proti hmyzu...).

Předem děkuji.

Odpověď zadavatele:

Výplně otvorů – okna jsou plastová, zasklená izolačním trojsklem, barva antracit (dtto vedlejší objekt č.p. 184)

Členění oken, a způsob otevírání, vč. barevného provedení a zasklení je patrné z výkresové části ARS – pohledy.

Součinitel prostupu tepla zabudované konstrukce (okna) min. $U_w=0,9$, viz technická zpráva ARS.

Bc. Filip Hýl v. r.
referent oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem