



Ústí nad Labem 16. listopadu 2022

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy objektu č.p. 183/9, ul. Matiční – krizové bydlení“ – zhotovitel stavby**

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy objektu č.p. 183/9, ul. Matiční – krizové bydlení“ – zhotovitel stavby, v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

*Zadavatel se rozhodl na základě otázek uchazečů na prohlídce místa plnění, která se konala dne 15. 11. 2022, uveřejnit dodatečné informace k této veřejné zakázce.*

1. Vstupní dveře do objektu z ul. Matiční budou v provedení vchodové, tepelně izolační, plastové, částečně prosklené. Dveře **nebudou** v provedení bezpečností. Dveře budou vč. kování koule-klika s tříbodovým zámekem. Barva dveří do exteriéru antracit, barva do interiéru bílá. Prosklení izolačním sklem (součinitel prostupu  $u = 0.9$ ) o rozměrech 200x600 mm umístěné v horní polovině dveří. Dveře osazeny 1x poštovní schránkou na vnitřní straně (z exteriéru pouze vhozový otvor s protidešťovou clonou).

2. Zadní vchodové dveře v provedení vchodové, tepelně izolační, plastové, plné. Dveře **nebudou** v provedení bezpečností. Dveře budou vč. kování klika-klika s tříbodovým zámekem. Barva dveří do exteriéru antracit, barva do interiéru bílá. Dto dveře ze zahrady do m.č. 1.07 Garáž.

3. VV zpracován na základě dokumentace v podrobnosti DSP. V případě, že se během stavby objeví potřeba docenit práce/materiál, které neřeší podrobnost dokumentace DSP, bude toto doceněno dodatečně jako vícepráce. Tyto více práce podléhají před jejich realizací odsouhlasení stavebníkem

4. Provedení oken: barevně řešení - barva do exteriéru antracit, barva do interiéru bílá. Všechna okna v obytných místnostech a kuchyních budou vybavena vnitřními horizontálními žaluziemi

5. **Dotaz uchazeče:** na osazení (zapuštění) oken ve zdivu v návaznosti na ocenění oplechování parapetů:

**Odpověď zadavatele:** prosíme ocenit dle rozpisu uvedeném ve VV (jak pro vnější plechové parapety, tak i pro vnitřní parapety). V této fázi VB tak budou mít všichni uchazeči stejné zadání. Poznámka: Přesný způsob osazení oken ve zdivu bude stanoven při provádění stavby v návaznosti na rovinost stávající zděné obvodové stěny a technický stav zděného okenního ostění. Po upřesnění hl. osazení oken do otvoru budou vnější a vnitřní parapety tomuto stavu přizpůsobeny.

6. **Dotaz uchazeče:** nesedí počet vnitřních dveří mezi VV a PD.

**Odpověď zadavatele:** Po provedení kontroly VV a PD konstatujeme, že uvedený počet vnitřních dveří je v pořádku. 10x š. 800 mm, 3x š. 800 mm s požární odolností, 1x š. 700 mm, 1x š. 600 mm posuvné.

7. **Dotaz uchazeče:** zda není zbytečná povrchová úprava vnitřních dveří dle VV lakované.

Vyjádření projektanta: pro potřeby VB a ocenění VV ponechat tuto povrchovou úpravu. Stejně zadání pro všechny uchazeče.

**Bc. Filip Hýl v. r.**

referent oddělení veřejných zakázek  
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem