



- 6 místo napojení na stávající systém
- 5 Expanzomat vytápění 80 L
- 4 akumulace 400 L
- 3 tepelné čerpadlo vnitřní jednotka
- 2 propojovací potrubí Cu 28x1,5
- 1 tepelné čerpadlo venkovní jednotka, 20 kW

Schema zapojení tepelného čerpadla je na v.č. 4.

103	sklad oděvů	2022	Viadrus litina 550 19 čl.	1
102	sklad oděvů	3115	Viadrus litina 550 11 čl.	1
			Viadrus litina 900 6 čl.	1
101	chodba, schody	—	—	—
č.	název	ztráty W	těleso v x dl x hl	ks



pracoval:	Ing. Pavel Mordovanec	Podpis:	Mordovanec	Formát	A3
	Do vrchu 30	tel.	47 560 3422	Datum	červenec 2022
	403 40 Ústí n. L.		603 453 683	Projekt	pro ohlášení úřadu
IČO	114 23 781	e-mail:	mordovanec@volny.cz	Čís. zak.	
Investor:	Severočeské divadlo opery a baletu			Měřítko	1:75
	Lidické náměstí 1710/10, Ústí nad Labem			Výkres č.	
Místo stavby:	Vaníčkova 884/17, Ústí nad Labem				
Projekt:	Vytápění				