

Datum: 6. 1. 2023
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/433174/2022/HylF
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/9526/2023/HylF
JID: MMULSS3JMBFTDC
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Bc. Filip Hýl/+420 47527 1510
E-mail: filip.hyl@mag-ul.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Severočeské divadlo – rekonstrukce rozvodu topení – I. etapa“ – zhotovitel stavby

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **5. 1. 2023** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Severočeské divadlo – rekonstrukce rozvodu topení – I. etapa**“ – zhotovitel stavby, uveřejněnou dne **22. 12. 2022** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka č. 1:

Dobrý den, v položce č. 14 v příloze Výkaz výměr je zapsáno "Dodávka materiálu pro instalaci ELEKTRO dle výkazu výměru - materiál". V zadávací dokumentaci nebo zveřejněném položkovém rozpočtu jsem ale nenašel žádný výkaz výměr elektromateriálu. Žádám Vás tedy o vysvětlení co za elektromateriál obsahuje tato položka. Děkuji s pozdravem

Odpověď zadavatele č. 1:

Položka špatně formulována projektantem. Ocenit jako soubor, připojení 20 m kabelem v ochr. Lištách od hl. rozvaděče, který je na chodbě (místnost 101 na v.č.1) k rozvaděči tepelného čerpadla.

Bc. Filip Hýl v. r.

referent oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem