



Statutární město Ústí nad Labem

Magistrát města
Právní odbor

Datum: 9. 1. 2023
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/433174/2022/HylF
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/10363/2023/HylF
JID: MMULSSG27QTNGC
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Bc. Filip Hýl/+420 47527 1510
E-mail: filip.hyl@mag-ul.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Severočeské divadlo – rekonstrukce rozvodu topení – I. etapa“ – zhotovitel stavby

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **6. 1. 2023** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Severočeské divadlo – rekonstrukce rozvodu topení – I. etapa**“ – zhotovitel stavby, uveřejněnou dne **22. 12. 2022** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka č. 2:

V zadání / PD je uvedena 1 ks TČ o výkonu min. 20 kW, ale ve výkazu výměr jsou uvedeny 2ks venkovní jednotky TČ o výkonu 12 kW. V tomto množství se pak ve výkazu výměr objevují i další položky 2 ks (základy, zaškolení, uvedení do provozu aj. - pol. poř.č. 2-10 aj.).

Dotazy:

- 1) jsou přípustné dvě varianty (1 TČ min. 20 kW, resp. 2 TČ 12 kW) ?
- 2) jak ocenit související položky ve VV, které počítají se 2 TČ?
- 3) dle našeho názoru chybí ve VV vnitřní jednotka TČ.

S pozdravem

Odpověď zadavatele č. 2:

- 1) Jsou přípustné obě varianty za předpokladu dodržení stanoveného výkonu. Zadavatel nicméně upozorňuje, že v rámci tohoto výběrového řízení může každý dodavatel předložit pouze jednu nabídku.
- 2) Bude rozhodovat celková cena na stavbu
- 3) Ocenit do pol. Č. 1. Bude rozhodovat celková cena na stavbu

Bc. Filip Hýl v. r.

referent oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem