

PŘÍLOHA B4A

Osvětlení

Specifikace a provozní hodiny

Obsah

1	Obecné požadavky	2
2	ZŠ Elišky Krásnohorské	3
3	ZŠ Vojnovičova	3
4	ZŠ Mírová	3
5	ZŠ Stříbrnická	3
6	ZŠ Nová	4
7	ZŠ Anežky České	4
8	ZŠ Pod Vodojemem	4
9	ZŠ Rabasova	4
10	ZŠ Neštěmická	4
11	Dům kultury	5
12	Magistrát	5
13	ZŠ Vinařská	5

1 Obecné požadavky

Účastník soutěže nebude započítávat úsporu elektrické energie do garantovaných úspor v případě, že nebude vyměněno kompletní svítidlo, ale bude vyměněn pouze světelný zdroj.

Pokud není uvedeno jinak, zadavatel požaduje uvažovat následující provozní hodiny osvětlení:

Tabulka č.1: Provozní hodiny osvětlení

Typ prostoru	Provozní hodiny osvětlení (hod/rok)
Školy - chodby, třídy	784
Dům kultury	1 248

2 ZŠ Elišky Krásnohorské

Tabulka č.2: Svítidla

Svítidla	
Zářivková 1x18W	2 ks
Zářivková 1x36W	60 ks
Zářivková 2x36W	919 ks
Zářivková 1x58W	50 ks
Zářivková 4x58W	28 ks

3 ZŠ Vojnovičova

Tabulka č.3: Svítidla

Svítidla	
Zářivková 1x36W	8 ks
Zářivková 2x36W	1 197 ks
Žárovková 60W	35 ks
Výbojkové 70W	16 ks

4 ZŠ Mírová

Tabulka č.4: Svítidla

Svítidla	
Zářivková 2x36W	163 ks
Zářivková 2x40W	355 ks
Žárovková 60W	215 ks

5 ZŠ Stříbrnická

Tabulka č.5: Svítidla

Svítidla	
Žárovkové 60W	13 ks
Zářivkové 1x36W	2 ks
Zářivkové 2x36W	885 ks
Zářivkové 2x58W	28 ks
Zářivkové 3x58W	89 ks
Zářivkové 4x18W	7 ks

6 ZŠ Nová

Tabulka č.6: Svítidla

Svítidla	
Zářivkové 2x36W	1 274 ks
Zářivkové 4x58W	28 ks
Žárovkové 60W	21 ks

7 ZŠ Anežky České

Tabulka č.7: Svítidla

Svítidla	
Zářivkové 1x58W	17 ks
Zářivkové 2x36W	1 229 ks
Zářivkové 3x36W	15 ks
Zářivkové 4x58W	32 ks
Žárovkové 60W	3 ks

8 ZŠ Pod Vodojemem

Tabulka č.8: Svítidla

Svítidla	
Zářivkové 2x36W	722 ks

9 ZŠ Rabasova

Tabulka č.9: Svítidla

Svítidla	
Zářivková 1x36W	476 ks
Zářivková 2x36W	1 150 ks
Zářivková 3x36W	60 ks
Zářivková 4x36W	144 ks

10 ZŠ Neštěmická

Tabulka č.10: Svítidla

Svítidla	
Zářivkové 2x36W	919 ks
Zářivková 4x58W	51 ks

11 Dům kultury

Tabulka č.11: Svítidla

Svítidla	
Zářivkové 1x36W	120 ks
Zářivková 2x36W	10 ks
Žárovkové 60W	286 ks
Kompaktní zářivková svítidla	110 ks
Halogenové 1000W	10 ks

12 Magistrát

V budově magistrátu není navržena výměna osvětlení.

13 ZŠ Vinařská

Tabulka č.13: Svítidla

Svítidla	
Zářivkové 1x36W	44 ks
Zářivková 2x36W	606 ks
Zářivkové 3x36W	8 ks
Zářivkové 4x36W	13 ks
Zářivkové 4x58W	27 ks