

| | | |
|--|----------------|------------|
| MěÚ : Magistrát města Ústí nad Labem | Vypracoval | M.Dolník |
| ÚMO : Ústí n.L. - Severní Terasa | Odp.projektant | M.Dolník |
| Stavebník : Statutární město Ústí nad Labem | Účel | zjedn.dok. |
| Domov pro seniory Dobětice, p.o. Šrámkova 38A Ústí nad Labem V ý m ě n a v ý p l n í o t v o r ů | Datum | 01/2021 |
| | Měřítko | |
| | Č.zak. | 774 - 2020 |
| Specifikace prací souvisejících s navrženou výměnou výplní otvorů | Č.V. | 16 |

Specifikace prací souvisejících s navrženou výměnou výplní otvorů

1. Demontáž těles (u úpravy lodžiových stěn)
2. Demontáž vnitřních okenních parapetů (specifikace dle výpisu – příloha č.7)
3. Demontáž oplechování okenních parapetů (specifikace dle výpisu – příloha č.7)
4. Demontáž výplní otvorů určených k výměně (specifikace dle výpisu – příloha č.7)
5. Demontáž dřevěných lodžiových stěn (specifikace dle výpisu – příloha č.7)
6. Provedení vyzdívek lodžiových stěn včetně osazení překladů YTONG a POROTHERM (specifikace viz výkresová část – přílohy č.13 a 14)
7. Provedení dodatečného zateplení stávajících vyzděných lodžiových stěn (specifikace viz výkresová část – přílohy č.13 a 14)
8. Dodávka a montáž navržených nových výplní otvorů (specifikace dle výpisu – příloha č.15)
9. Provedení vnitřních a venkovních úprav vyzdívek YTONG specifikace viz výkresová část – přílohy č.13 a 14).
10. Dodávka a montáž nových vnitřních plastových parapetů š 250 mm (specifikace dle výpisu – příloha č.15)
11. Zpětná montáž těles ÚT
12. Dodávka a montáž oplechování okenních parapetů (specifikace dle výpisu – příloha č.15)

Upozornění

- rozměry všech vyměňovaných výplní otvorů uvedených ve výpisech jsou pouze informativní a pro zadání do výroby budou upřesněny po detailním zaměření jednotlivých výplní otvorů
- šířky nových vnitřních plastových parapetů budou upřesněny po provedení montáže nových okenních výplní
- šířky oplechování venkovních parapetů budou upřesněny po provedení montáže nových okenních výplní
- provedení připojovací spáry výplní otvorů musí být provedeno dle ČSN 730540-2 s použitím funkčních pásek z vnitřní (např.FLEXI těsnící okenní pás INTERIER typ W – výrobce DEN BRAVEN) i venkovní strany (např.FLEXI těsnící okenní pás EXTERIER typ W – výrobce DEN BRAVEN) a tepelně izolační výplní (PUR pěna s nízkou roztažností)