



LEGENDA:

- ① - ODPAD DN65 ZAKONČENÝ HRDLEM CCA 10 CM NAD KČÍ PODLAHY
    - BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD Z AJ
  - ② - ODPAD DN40 ZAKONČENÝ HRDLEM V PODLAZE
    - VYPOUŠTĚNÍ OCHLAZOVACÍHO BAZÉNKU
  - ③ - ODPAD DN75 ZAKONČENÝ HRDLEM V PODLAZE !!! POZOR TLAKOVÁ VODA !!!
    - PRÁNÍ FILTRU
  - ④ - PŘÍVOD PITNÉ VODY DN32 UKONČENÝ 1,5 MNAD KČÍ PODLAHY
    - DOPOUŠTĚNÍ AKUMULAČNÍ JIMKY 6 TLAKOVÝ VODA PRO AUTOMATICKÝ PRACÍ VENTIL
  - ⑤ - 2x ZASUVKA 230V/50Hz VE VÝŠCE 1,0 M NAD KČÍ PODLAHY
  - ⑥ - 1x PŘÍVOD KABELU CYKY 3x2,5 mm2 230V/50Hz VE VÝŠCE 1,0 M NAD KČÍ PODLAHY
- !!! BUDE ZAJIŠTĚNO NUCENÉ VĚTRÁNÍ STROJOVNY S VÝMĚNOU VZDUCHU 3x ZA HODINU !!!

NAVRHOVAL	Ing. Jiří Pour													
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda													
INVESTOR:	Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem													
AKCE:	AREÁL KLIŠE, ÚSTÍ NAD LABEM - WELLNESS A FITNESS U Koupaliště 575/11, 40001 Ústí nad Labem - Kliše													
SOUBOR:	D.1.6 - Wellness a technologie ochlazovacího bazénu													
NÁZEV VÝKRESU:	STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST OCHLAZOVACÍHO BAZÉNKU													
<div><p>projektování a realizace staveb</p><p>SPECTA s.r.o., Na Popluzí 821/11, 400 01 Ústí n. L. IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350 telefon: 475 511 441 e-mail: info@specta.cz GSM: 733 121 924 www.specta.cz</p></div> <table><tr><td>DATUM</td><td>05/2022</td></tr><tr><td>Č. ZAKÁZKY</td><td>S-22-007</td></tr><tr><td>STUPEŇ PD</td><td>DPS</td></tr><tr><td>FORMÁT VÝKR.</td><td>A3</td></tr><tr><td>MĚŘÍTKO:</td><td>1:25</td></tr><tr><td>Č. PŘÍLOHY:</td><td>D.1.6.b.02</td></tr></table>			DATUM	05/2022	Č. ZAKÁZKY	S-22-007	STUPEŇ PD	DPS	FORMÁT VÝKR.	A3	MĚŘÍTKO:	1:25	Č. PŘÍLOHY:	D.1.6.b.02
DATUM	05/2022													
Č. ZAKÁZKY	S-22-007													
STUPEŇ PD	DPS													
FORMÁT VÝKR.	A3													
MĚŘÍTKO:	1:25													
Č. PŘÍLOHY:	D.1.6.b.02													