


Šachta ID 315
s teleskopickým poklopem



doplňtí dle stávající skladby

obsyp (hutněno po vrstvách - neostrohranný
hutnitelný materiál zrnitost do 40mm)

lože - cca 100mm
dno výkopu (rostlá nezkyplená zemina,
podkladový beton)

Tabulka šachet DŠ

Ozn.	Schema	Kóta poklopu	Kóta dna	Vok	Kóta vlotku	DN	odtok	Kóta odtoku	DN šachty	Hloubka šachty
DŠ1		-0,100	-3,120				1	-3,080	100	-3,020

Poznámka :
1) Uložení šachet - dle pokynů vybraného výrobce.

NAVRHOVAL	Jana Hlavničková		
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda		
INVESTOR	Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem		
ZÁČE	AREÁL KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM - WELLNESS A FITNESS U Koupaliště 575/11, 40001 Ústí nad Labem - Klíše		
SOUBOR	D.1.4.3 Zařízení zdravotně technických instalací		
NÁZEV VÝKRESU	DRENÁŽ - ŠACHTY		
<div><div>projeektování a realizace staveb SPECTA s.r.o., Na Popluži 821/11, 400 01 Ústí n. L. IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350 telefon: 475 511 441 e-mail: info@specta.cz GSM: 733 121 924 www.specta.cz</div></div>			
DATUM		05/2022	
Č. ZAKÁZKY			
STUPEŇ PD		DPS	
FORMÁT VÝKR.		A3	
MĚŘÍTKO:		Č. PŘÍLOHY:	
-		D.1.4.3.b.05	