



–BĚHEM MONTÁŽE NUTNO DODRŽET ODDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ VEDENÍ, (tzn. kabely silové, slaboproudé, ovládací a kabely měření a regulace).
ODSTUPY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 34 2300 a ČSN 33 2000–5–52 ed.2 A BUDOU DODRŽENY MIN. ODSUPY.
TO ZNAMENÁ ŽE PRO RUZNÁ NAPĚTÍ BUDE PROVEDNA SAMOSTATNÁ TRASA.

NAVRHOVAL	Ing. Vlastimil Laube	
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda	
INVESTOR:	Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem	
AKCE:	AREÁL KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM – WELLNESS A FITNESS U Koupaliště 575/11, 40001 Ústí nad Labem – Klíše	
SOUBOR:	D.1.4.5 – Zařízení slaboproudé elektrotechniky vč. EPS	
NÁZEV VÝKRESU:	SCHÉMA ÚPRAV UTP	
MĚŘITKO: 1:100		Č. PŘÍLOHY: D.1.4.5
 projektování a realizace staveb		
SPECTA s.r.o., Na Popeluzi 821/11, 400 01 Ústí n.L. IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350 telefon: 475 511 441 GSM: 733 121 924 e-mail: info@specta.cz www.specta.cz		
DATUM	05/2022	
Č. ZAKÁZKY	DPS	
STUPEŇ PD	A2	
FORMÁT VÝKR.	A2	